



NHS.9020.3.156.2023

Sandomierz, dn. 01.09.2023 r.

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 01.09.2023 r.

dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, ul. Schinzla 13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie sprawozdania z badania próbki wody do spożycia Nr LBW.9051.2.278.2023 z dnia 01.09.2023 r., pobranej z wodociągu SSDŚ, punkt zgodności kuchnia szpitalna, w ramach kontroli urzędowej, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym, ze względu na stwierdzoną podwyższoną **ilość bakterii grupy coli – 5 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml oraz liczba Enterokoków kałowych 3 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml**. Pozostałe parametry jakości wody jak również próbka wody pobrana w Hydroforni nie uległy zakwestionowaniu.

Niepożądane reakcje przy spożywaniu wody na „surowo”: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do sporządzania posiłków;
- woda z kranu nie może być używana do mycia, owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
- woda z kranu może być wykorzystywana jedynie do urządzeń sanitarnych - WC.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań, w dniu 31.08.2023 r. wdrożono dezynfekcję wody poprzez automatyczne chlorowanie.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrojkiewicz
Leszek Zbrojkiewicz