

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opis do remontu kotłowni w BP w Dąbrowie Tarnowskiej

Remont ma polegać na wymianie dotychczasowego kotła marki Buderus na kocioł Vaillant jednofunkcyjny ecoTec plus VC 25CS/1-5 [25 kW]. Wymianę należy przeprowadzić w oparciu o istniejącą instalację przyłączeniową. Dodatkowo należy zwiększyć moc grzewczą istniejących grzejników c.o. w tzw. POKu na parterze lokalu poprzez rozwiązanie polegające na powiększeniu mocy grzejnika czyli jego wymianę na większy bardziej wydajny. Ponadto czujnik temperatury powietrza zintegrowany ze sterownikiem kotła należy przenieść z klatki schodowej niżej do pomieszczenia POKu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję miejsca robót celem uniknięcia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym o wyobrażeniem wykonawcy o zakresie prac.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont kotłowni w Biurze Powiatowym ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej		
1	Element	roboty c.o.		
1.1	demontaż kotła	demontaż kotła wiszącego do 30 kW	kpl	1
1.2	KNR 35/223/3	Kotły grzewcze gazowe wiszące, atmosferyczne, 1-funkcyjne, do 30 kW analogia (Vaillant jednofunkcyjny ecoTec plus VC 25CS/1-5 [25 kW])	kpl	1
1.3	KSNR 8/422/7	Demontaż grzejnika, (analogia)	kpl	1
1.4	TZKNBK 18/816/1	(50) Grzejniki (analogia)	kpl	1
1.5	Kalkulacja indywidualna	przeniesienie czujki temperaturowej	kpl	1