



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

z siedzibą w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 5 Tel. 34 35 36 338
FILIA W ZABRZU
ZABRZE ul. JAŁOWCOWA 5/5

Dobrodzień 18-02-2023 r

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
z siedzibą w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień, ul. Powstańców Śl. 5
tel. (034) 3536 338
tel. kom. 0 602 76 73 93

Opinia kominarska

do celów projektowych i instalacyjnych
dla:

Nadleśnictwo Lubliniec

Główczyce ul. Lubliniecka 1

W wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych
Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia okręgowego mistrza kominarskiego Wilhelma Otrzonsek + pracownika

Dotyczy : Podłączenia nowego kotła c.o. na paliwo stałe w kotłowni - piwnica

1. Nowy kocioł c.o. na paliwo stałe należy podłączyć do istniejącego komina metalowego systemowego.
2. Wentylacja grawitacyjna działa sprawnie.
3. Nawiew powietrza z zewnątrz budynku do pomieszczenia kotła działa sprawnie.

Przypomina się o konieczności potwierdzonego czyszczenia przewodu kominowego dymowego 4 razy a wentylacyjnego 1 raz w roku (Dz.U. 109 poz. 719.) oraz kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 1 raz w roku (art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane – Dz. U. 2013.1409)



KIEROWNIK ZAKŁADU
Wilhelm Otrzonsek
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. śląskiego pod nr 552

Opiniodawca
Wilhelm OTRZONSEK
Mistrz kominarski wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskiego pod nr 652

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r./Dz.U.Nr 89, poz. 414/, Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 27.08.1991r. /Dz.U. Nr 81 poz. 351 oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr 109, poz. 719/.

Opinię sporządzono w egzempl. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

- Właściciela
- a/a

Potwierdzenie odbioru opinii

dnia, podpis

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania przewodów kominowych oraz ewentualne nieprawidłowości w wykonanych podłączeniach kominowych, kratkach wywiewnych i nawiewnych w pomieszczeniach z urządzeniami na paliwo gazowe, płynne i stałe, żaluzjach, o korzystaniu z funkcji rozszczelniania okien a także o obowiązku uchylania okna w czasie użytkowania urządzeń grzewczych szczególnie w mieszkaniach gdzie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, o zakazie włączania bezpośrednio do przewodów kominowych okapów i pochłaniaczy z silnikiem elektrycznym, częstym wietrzeniu pomieszczeń mieszkalnych i technicznych oraz obowiązku zapewnienia odpowiedniej ilości powietrza potrzebnego do właściwego funkcjonowania mieszkania a także urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, płynne i stałe, dbałość o stan techniczny posiadanych urządzeń grzewczych i ich corocznej konserwacji przez osoby uprawnione lokatorzy zostali poinformowani przez pracownika Zakładu Kominarskiego.