



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE

Kwidzyn, dnia 31 marca 2023r.

OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODE

WODOCIĄGU SYPANICA

ZA ROK 2022

NR 17/HK/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023r. poz. 338 t.j.), w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r. poz. 2294) po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z wodociągu sieciowego Sypanica wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWiK” Sp. z o. o. w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 15.**

Wodociąg sieciowy Sypanica zaopatruje w wodę miejscowości: **Sypanica, Antonin, Gdakowo, Gonty, Górowychy, Górowychy Małe, Kałdowo, Kamienna, Laskowice, Orkusz, Rodowo, Rodowo Małe, Szramowo** - łącznie **1 374** mieszkańców.

Średnia w ciągu roku dobowa produkcja wody wynosi **183 m³/dobę**.
Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2022 pobrano łącznie 14 prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego **wszystkie** odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Ponadto w 2022 roku pobrano 4 próby wody surowej (przed uzdatnieniem).

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów.

W 2022r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Sypanica.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi

wody z wodociągu sieciowego Sypanica

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kwidzynie

Anna Kak