



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KWIDZYNIE

Kwidzyn, dnia 31 marca 2023r.

**OCENA OBSZAROWA STREFY ZAOPATRZENIA W WODĘ**  
**WODOCIĄGU GRAŻYMOWO**

**ZA ROK 2022**

**NR 18/HK/2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2023r. poz. 338 t.j.), w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r. poz. 2294) po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody z **wodociągu sieciowego Grażymowo** wykonanych w przeciągu 2022 roku dokonał ogólnej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest **Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o. o. w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 15.**

Wodociąg sieciowy Grażymowo zaopatruje w wodę miejscowość **Grażymowo**, łącznie **32** mieszkańców.

Średnia w ciągu roku dobową produkcja wody wynosi **1,5 m<sup>3</sup>/dobę**.  
Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWiK” Sp. z o.o. w Prabutach oraz kontroli urzędowej

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w roku 2022 pobrano łącznie 11 prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego wszystkie próby odpowiadały wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Ponadto w 2022 roku zbadano 2 próby wody surowej (przed uzdatnieniem).

W 2022r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu sieciowego Prabuty.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie**  
**stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi**  
**wody z wodociągu sieciowego Grażymowo.**

p.o. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Kwidzynie  
Anna Kak