



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.173.2021

Słupsk, dnia **15 WRZ. 2021**

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 11.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 195), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla gminy Słupsk za 2020 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o., Jezierzycy, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk, eksploatował 14 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatrujących mieszkańców 38 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Słupsk.
 - Przetwórstwo Rybne „ŁOSOS” Sp. z o.o., Włynkówko 49B, 76-202 Słupsk 2 eksploatowało 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące zakład przetwórstwa rybnego „ŁOSOS” Włynkówko 49B;
 - INTERFRYS-Kusowo Sp. z o.o., ul. Wspólna 17E, Głobino, 76-200 Słupsk eksploatował 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego INTERFRYS przy ul. Wspólnej 17E w Głobinie;
 - RAB-POL Sp. z o.o., ul. Polna 1, 76-200 Siemianice eksploatował 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące zakład przetwórstwa i skupu owoców RAB-POL, ul. Polna 1 w Siemianicach;
 - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29, 76-200 Słupsk eksploatował 1 indywidualne ujęcie wody zaopatrujące budynki DPS w Lubuczewie, Lubuczewo 29, 76-200 Słupsk

- 2.a) Wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania:

| | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Bierkowo | - 254 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wielichowo | - 122 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Swołowo | - 66 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Strzelino | - 165 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Swochowo | - 192 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wrzeście | - 38 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Głobino | - 123 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Łupiny | - 1 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Włynkówko | - 307 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Jezierzycy | - 135 m ³ /d |

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wiklino | - 52 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Warblewko | - 3 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wieszyno strefa | - 105 m ³ /d |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Lękwicka | - 4 m ³ /d |
| • indywidualne ujęcie wody | Łosoś Włynkówko | - 750 m ³ /d |
| • indywidualne ujęcie wody | Interfrys-Kusowo | - 80 m ³ /d |
| • indywidualne ujęcie wody | DPS w Lubuczewie | - 25 m ³ /d |
| • indywidualne ujęcie wody | RAB-POL | - 51 m ³ /d |

Spośród 18 nadzorowanych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i indywidualnych ujęć wody 14 posiada systemy uzdatniające wodę w zakresie:

| | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Bierkowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wielichowo | usuwanie: Fe |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Swołowo | usuwanie: Fe |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Strzelino | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Swochowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wrzeście | usuwanie: Fe |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Głobino | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Włynkówko | usuwanie: Fe |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Warblewko | usuwanie: Fe |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wieszyno strefa | usuwanie: Fe |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Lękwicka | usuwanie: Fe |
| • indywidualne ujęcie wody | Łosoś Włynkówko | usuwanie: Fe/Mn |
| • indywidualne ujęcie wody | Interfrys-Kusowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • indywidualne ujęcie wody | DPS w Lubuczewie | usuwanie: Fe/Mn |

2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:

Urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatrują ok. 17 tys. mieszkańców gminy Słupsk.

2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcja.

Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak również z pozostałych indywidualnych ujęć wody oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu (pkt 2.a) spełniała w 2020 roku wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji.

2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.

Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 1 urządzeniu wodociągowym:

- Łosoś mangan

Przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdzono w 1 urządzeniu wodociągowym:

- Wiklino ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C

W związku z przekroczeniami ww. parametrów nie odnotowano negatywnych skutków zdrowotnych u konsumentów.

2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.

W 2020 roku nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.

2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.

W związku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku prowadził postępowania administracyjne wobec:

- Przetwórstwo Rybne „ŁOSOŚ” Sp. z o.o. zarządcy indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego zakład przetwórstwa rybnego „ŁOSOŚ” Włynkówko 49B;
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o., Jezierzycy, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk zarządcy urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowości: Wiklino i Kukowo.

2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w 2020 r. otrzymywał informacje o prowadzonych działaniach naprawczych w związku z przekroczeniami wymienionymi w punkcie 2.d).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Słupsku
Włodzimierz Stawny

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Słupsk - info@gminaslupsk.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa.

