

Zarządzenie Nr 1/2013
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: stosowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1, pkt 9 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68)

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej, ul. Przemysłowa 2 a, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami ramowych wymagań, o których mowa w §1, są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) ogólne wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

W odniesieniu do obiektów podłączonych do systemu transmisji alarmu pożarowego w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę ponownego uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Dostosowanie do tych wymagań powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora, przy czym ostateczna data wprowadzenia koniecznych zmian wynikających z przywołanych wymagań upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.

§4

W stosunku do obiektów zobligowanych oraz dobrowolnie podłączających się w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia należy zastosować procedurę uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Uzgodnienie to powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora.

§5

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowaniu wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

§6

Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia.

§7

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Naczelnika Wydziału Operacyjno-Kontrolnego.

§8

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rawie Mazowieckiej
wsp. od/10/19
bryg. mgr inż. Stawomir Warston