

Ryki, dnia 25.03.2021 r.

## **Komunikat nr 1**

### **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w sprawie jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia MOSZCZANKA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, iż dnia 25.03.2021 r. wydał decyzję o **przydatności wody do spożycia poddawanej dezynfekcji** z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Moszczance.


W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej w dniach: 16.02.2021 r. i 22.02.2021 r. zostały pobrane próbki wody z w/w wodociągu, administrowanego przez PGK i M Ryki, Sp. z o.o., których analizy nie wykazały przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych.

W związku z prowadzeniem dezynfekcji wody jej jakość organoleptyczna może ulec pogorszeniu, osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 do Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) **dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta nie powinno przekraczać 0,3 mg/l.**

Wodociąg zaopatruje ok. 1760 mieszkańców z miejscowości: Moszczanka, Lasoń, Krasnoglina, Sierskowola, Nowy Dęblin, Chrustne.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 196 m<sup>3</sup>/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach  
  
Grażyna Rybak