



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 23.09.2021 r.

ONS-HK.903.1.320.2021


Komunikat nr 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Białki Dolne zaopatrującego miejscowości: Białki Dolne, Białki Górne, Korzeniów, Miłosze, Sarny, Wąwolnica w gminie Ułęż w powiecie ryckim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Mieszkańcy miejscowości Białki Dolne, Białki Górne, Korzeniów, Miłosze, Sarny, Wąwolnica będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez: wodę butelkowaną.

Wodociąg zaopatruje ok. 1160 mieszkańców.
Produkcja wody wynosi średnio ok. 150 m³/dobę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rykach
M. Grzelak
z up. Małgorzata Grzelak
Młodszy Asystent
p.o. Kierownika Oddziału
Nadzoru Sanitarnego