

Grójec, dnia 28.04.2023

HKN.903.6.75.2023

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu publicznego **Jasieniec** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
30.01.2023	Jasieniec, ul. Warecka 42, Urząd Gminy	77 z dnia 07.03.2023 r. OL-LBW.9051.1.76/n.2023 z dnia 22.02.2022 r. HKL.00621.2023 z dnia 13.02.2023 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
21.02.2023	Jasieniec, ul. Warecka Urząd Gminy	SB/19227/02/2023 z dnia 23.02.2023 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
01.03.2023	Wola Boglewska 3A, gm. Jasieniec Mieszkanie prywatne	SB/24066/03/2023 z dnia 06.03.2023 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
16.03.2023	Jasieniec, ul. Warecka Urząd Gminy	SB/30430/03/2023 z dnia 20.03.2023 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
16.03.2023	Wola Boglewska 3A, gm. Jasieniec Mieszkanie prywatne	SB/30431/03/2023 z dnia 20.03.2023 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie
07.04.2023	Jasieniec, ul. Warecka Stacja Uzdatniania Wody –woda uzdatniona	SB/41076/04/2023 z dnia 13.04.2023 r	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Jasięcu o produkcji wody od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Gminę Jasieniec.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych wodociągu publicznego w Jasięcu, wykazała zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Działania naprawcze (dezynfekcja i płukanie sieci) podjęte Gminę Jasieniec, przyniosły poprawę jakości wody. Powtórny pobór próbek wody w tych samych punktach wykazał brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Pozostałe parametry we wszystkich próbach wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Jasieniec zarządzany przez Gminę Jasieniec jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.


Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jasięcu wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec,

2. aa.

EP

Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Grójcu
STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Mariusz Rojek