

Wrocław, dnia 13 stycznia 2021 r.

**INFORMACJA
dla
WYKONAWCÓW**

Dot. wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja i modernizacja budynku "D" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się wyjaśnień na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2019.1843 ze zm.)

Pytanie 1

Modernizację stopu poddasza należy wykonać wg. dokumentacji projektowej czy przedmiaru robót. Wskazują one dwa różne warianty stropu?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że według dokumentacji projektowej – w przedmiarze robót wystąpił błąd (strop drewniany), który skorygowano w zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 11.01.2021 r. przedmiarze robót na strop WPS.

Pytanie 2

Czy wykonanie izolacji ścian fundamentowych wchodzi w zakres zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W projekcie przewidziano wykonanie docieplenia w strefie przemarzania 0,80 m z wyłączeniem ściany fundamentowej od strony ulicy Brzoskwiniowej (trafostacja).

Pytanie 3

Czy wykonanie odwiertów geotechnicznych wchodzi w zakres zamówienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nie wchodzi.

Pytanie 4

Zamieszczona wersja przedmiaru w formie ATH elektronicznej różni się od wersji załączonej pierwotnie. Proszę podać, którą wersję należy wycenić.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić przedmiar zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 11.01.2021 r. w wersji ATH. Ponadto Zamawiający udostępni przedmiar również w wersji .pdf

Pytanie 5

W poprzednio zadanym pytaniu nr 2 odpowiedzieli Państwo iż prace związane ze wzmocnieniem stropu zostaną wycenione jako roboty dodatkowe. Zwracam się zatem z prośbą o usunięcie pozycji (przedmiar pierwszy poz 22 lub przedmiar w wersji ATH poz 29) bowiem pozycja musiałaby pozostać pozycją zerową - bez wyceny.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy uwzględnić przedmiar zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 11.01.2021 r. w wersji ATH. Ponadto Zamawiający udostępnia przedmiar również w wersji .pdf. Pozycje dotyczące wzmocnienia stropu należy pozostawić zerowe – bez wyceny.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia i powinny zostać uwzględnione przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 oraz w związku z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1843 ze zm.) Zamawiający **zmienia termin składania ofert na dzień 18 stycznia 2021 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
wrocławiu
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński