

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE**

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1156.2023

Konin, dnia 27 grudnia 2023 r.

**Ocena okresowa jakości wody
w pływalni zlokalizowanej przy Hotelu Mikorzyn
w Mikorzynie 1C**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody na pływalni pobranych w okresie od 16.09.2023 r. do 27.12.2023 r.:

1. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań Nr:
 - B-195-S/2023 z dnia 22.09.2023 r.;
 - B-196-198-S/2023 z dnia 09.10.2023 r.;
 - B-199-200-S/2023 z dnia 16.10.2023 r.;
 - B-215-S/2023 z dnia 27.10.2023 r.;
 - B-216-218-S/2023 z dnia 16.11.2023 r.;
 - B-255-S/2023 z dnia 27.11.2023 r.;
 - B-239-241-S/2023 z dnia 08.12.2023 r.;
 - B-245-S/2023 z dnia 15.12.2023 r.;
2. wykonanych w ramach nadzoru urzędowego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań Nr:
 - B-257-260/2023 z dnia 27.11.2023 r.,

stwierdza,

że woda w pływalni zlokalizowanej przy Hotelu Mikorzyn w Mikorzynie 1C:

- odbiegała od wymagań fizycznych określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w zakresie:
 - mętność w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji w okresie od 23.11.2023 r. do nadal,
- w pozostałym okresie **woda** spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zarządca pływalni podejmuje działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań polegające na płukaniu filtrów do czasu uzyskania pozytywnych wyników.

Otrzymują:

1. Piotr Szepliński „BERNARDYNKA”
ul. Wąsosze 99, 62-561 Ślesin
2. a/a.