



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 5.04.2024 r.

KOMUNIKAT nr 4/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach
o stwierdzeniu braku przydatności pod względem mikrobiologicznym wody do
spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice
zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Proszowice: Proszowice,
Jakubowice, Jazdowiczki, Łaganów, Kowalę, Więckowice, Żębocin**

w dniu 05.04.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, z ujęcia wodociągu publicznego Proszowice zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Proszowice: Proszowice, Jakubowice, Jazdowiczki, Łaganów, Kowalę, Więckowice, Żębocin, ze względu na przekroczenia parametru mikrobiologicznego.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności dla wodociągu publicznego Proszowice, na ujęciu - Stacja Uzdatniania Wody, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice oraz na sieci wodociągu. Przekroczenie parametru mikrobiologicznego dotyczy liczby bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w następujących punktach:

- SUW, ul. Raławicka 1, 32-100 Proszowice - stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 5 jtk/100ml,
- Samorządowy Żłobek w Proszowicach, ul. Szpitalna 3, 32-100 Proszowice - stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 3 jtk/100ml,
- SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13 - stwierdzono obecność bakterii *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami) w ilości 3 jtk/100ml. Jednocześnie w badanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych takich jak: najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli, najbardziej prawdopodobna liczba *Escherichia coli*, liczba enterokoków kałowych.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów, działania naprawcze i działania p/pożarowe.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach

Kowalska-Maj

Z up. mgr inż. Monika Kowalska-Maj
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Administrator wodociągu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody z przedmiotowego wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia przekroczonego parametru wody z wodociągu publicznego Proszowice do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.