



proj. PRZYCISK PWP na elewacji budynku  
Urządzenie uruchamiające i sygnalizujące - przycisk PWP  
+ dodatkowy sygnalizator optyczny zadziałania  
NHXH-O FE180/PH90 E90 0,6/1kV 5x1,5 mm<sup>2</sup>  
NHXH-O FE180/PH90 E90 0,6/1kV 2x1,5 mm<sup>2</sup>

jt-energy		jt-energy mgr inż. Tomasz Kopeć 20-151 Lublin ul. Stępczyka 32 lok. 7 NIP: 646-136-10-55 REGON: 430916280	nr rys. <b>E-02</b> REW.00
Temat:	Wewnętrzna linia zasilająca budynek Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie, przy ul. Sienkiewicza 20		
Inwestor:	Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin		
Temat rys.	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT BUDYNKU - POZIOM PARTER		
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopeć upr. bud. nr LUB/0132/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Opracował:			
Sprawdził:	inż. Krzysztof Kędziński upr. bud. nr LUB/0146/POOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Data opr.: 07.2023 r		Faza: PW	Skala: 1:100