



Miłków, dnia 18.07.2022

Zn. spr.: SG.270.1.10.2022

**Uczestnicy postępowania  
Nr SG.270.1.10.2022**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca”**

Art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) stanowi, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ.

Zamawiający w dniu 15.07.2022 r. otrzymał od Wykonawcy pytanie do prowadzonego postępowania na podstawie art. 275 pkt 1 PZP w trybie podstawowym bez negocjacji.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o rewizję odpowiedzi na pytanie nr 1 - ta odpowiedź nie pokrywa się z realiami, wpływ wężyka 6 mm względem 16 mm w sytuacji gdy musimy zmieścić 2 rury fi 30 i przewód f 8 mm w jednej bruzdzie nie jest żadnym argumentem. Chyba że bruzda ma być tylko od jednostki do góry, a potem całość ma być np. nad sufitem podwieszanym bez bruzdy, ale wtedy mamy w przedmiarze za dużo bruzdowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że spływ skroplin został zaprojektowany ciśnieniowo. Zaprojektowane rozwiązanie jest rozwiązaniem prawidłowym i należy je wziąć pod uwagę przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,  
Anna Wondołowska-Grabowska  
Dyrektor LBG Kostrzyca  
/podpisano elektronicznie/