



**KOMUNIKAT Nr 2/2024
z dnia 27 maja 2024r.**

(zmiana dotycząca KOMUNIKATU Nr 1/2024)

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie
z dnia 15 lutego 2024r.**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej
z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości
Dąbrowa Białogardzka, gmina Rąbino, powiat świdwiński zaopatrującego w wodę 889 osób
z miejscowości: Dąbrowa Białogardzka, Kolonia Dąbrowa Białogardzka, Role, Modrzewiec,
Nielep, Kłodzino, Dołganów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, że w dniu 15.09.2023r. udzielił zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości azotanów w wodzie pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Dąbrowa Białogardzka na okres 3 lat, tj. do 14 września 2026r. stwierdzając przydatność wody do spożycia na ustalonych warunkach, w tym najwyższe dopuszczalne stężenie parametru chemicznego – azotany w wodzie przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z w/w wodociągu, nie może przekroczyć wartości - 90 mg/l wody.

Obecnie stacja uzdatniania wody w Dąbrowie Białogardzkiej nie dostarcza wody do sieci wodociągowej. System zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, na obszarze zasilania z ujęcia w Dąbrowie Białogardzkiej, realizowany jest ze stacji uzdatniania wody w Rąbinie. Jakość wody dostarczanej konsumentom jest regularnie monitorowana.

Zestawienie wyników badań wody do spożycia na ww. obszarze za miesiąc maj 2024r.

L.p.	punkt czerpalny	numer sprawozdania / data	rodzaj kontroli PIS*/KW**	wartość parametru azotany	Wartość dopuszczalna
1.	Kłodzino 3	Spr/ŚR/K/2301-Q/24 z dnia 24.05.2024r.	PIS	<2 mg/l wody	50 mg/l
2.	Dąbrowa Białogardzka 10/2	SB/213/05/2024 z dnia 22.05.2024r.	KW	<5 mg/l wody	50 mg/l
3.	Dąbrowa Białogardzka Kolonia 15	SB/214/05/2024 z dnia 22.05.2024r.	KW	<5 mg/l wody	50 mg/l
4.	Dołganów 9	SB/215/05/2024 z dnia 22.05.2024r.	KW	<5 mg/l wody	50 mg/l
5.	Kłodzino 3/2	SB/216/05/2024 z dnia 22.05.2024r.	KW	<5 mg/l wody	50 mg/l
6.	Nielep – Szkoła Podstawowa	SB/217/05/2024 z dnia 22.05.2024r.	KW	<5 mg/l wody	50 mg/l
7.	Role 5	SB/218/05/2024 z dnia 22.05.2024r.	KW	<5 mg/l wody	50 mg/l
8.	Modrzewiec 6	SB/219/05/2024 z dnia 22.05.2024r.	KW	<5 mg/l wody	50 mg/l

* PIS – pobór w ramach nadzoru sanitarnego

** KW – pobór w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie**

mgr Dorota Filip