

**Zarządzenie Nr 12/2020**  
**Komendanta Powiatowego**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Brzezinach**  
**z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: wprowadzenia w użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 55.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 oraz pkt 11 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.)

**§1**

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 55, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§2**

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) ogólne wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

**§3**

W stosunku do obiektów zobligowanych oraz dobrowolnie podłączających się w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Uzgodnienie to powinno

nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora.

#### **§4**

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowaniu wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

#### **§5**

Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia

#### **§6**

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Z-cę dowódcy JRG i Specjalistę ds. Kontrolno – Rozpoznawczych.

#### **§7**

Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji sprawuje Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

#### **§8**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 r.

#### **§9**

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 06 sierpnia 2013 roku.

#### Otrzymują:

- komórki organizacyjne wszystkie,
- a/a