



Zwoleń, dnia 08.09.2023 r.

SHK.903.3.35.2023

Komunikat Nr 16.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Kazanowie, iż wyniki analizy próbki wody pobranej w dniu 21.08.2023 r. wykazały, że:

**woda pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Kazanowie
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń na podstawie informacji o jakości badanej próbki wody z dnia 21.08.2023 r. i sprawozdania nr 1438/S z dnia 04.09.2023 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w części A tabela nr 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru **bakterii grupy coli** wynoszącej **1 [j.t.k.]**.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 06.10.2023 r., nakazując jednocześnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody. W okresie warunkowej przydatności wody wartość bakterii grupy coli nie może przekroczyć 9 [j.t.k.].

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 2500 osób i produkuje ok. 463,31 m³ wody/dobę.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych.

Woda do spożycia przez ludzi wymaga przegotowania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zwoleń
Monika Makowiecka