


WSZYSTKIE POLA ODPŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.
**WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE
ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.**
WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZESZCISKI
POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.
POZOSTAWIĆ REZERWĘ MIEJSCA POD ZABEZPIECZENIA OBWODÓW DO
ZAINSTALOWANIA W KOLEJNYM ETAPIE INWESTYCJI.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA



GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT
BUDYNKU PROKURATURY
W LUBLINIE PRZY UL. OKOPOWEJ 2A**

INWESTOR

PROKURATURA REGIONALNA W
LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYSUNEK

WIDOK ROZDZIELNIC TPP.22 i TPP.K22

SKALA

NR RYS.

FUNKCJA

SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Tomasz Kopeć

LUB/0132/PWOE/10

07 2021

OPRACOWAŁ

inż. Marcin Kędzierski

07 2021

SPRAWDZIŁ

inż. Krzysztof Kędzierski

LUB/0146/POOE/10

07 2021

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI