



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54  
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10  
e-mail: [psse.parczew@sanepid.gov.pl](mailto:psse.parczew@sanepid.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dn. 06.03.2024r.

ONS-HK.903.1.30.2024

**Wójt Gminy Dębowa Kłoda**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie przesyła w załączeniu ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Dębowa Kłoda za rok 2023.

*Z poważaniem*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
W PARCZEWIE  
*M. Łas*  
7 03 354 23 29  
Inspektor Sanitarny  
1 000 01 Parczew

Załącznik:

1. Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Dębowa Kłoda za 2023 rok.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54  
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10  
e-mail: [psse.parczew@sanepid.gov.pl](mailto:psse.parczew@sanepid.gov.pl),  
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dn. 06.03.2024 r.

ONS-HK.903.1.30.2024

**Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Dębowa Kłoda  
za 2023 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie ocen okresowych dla poszczególnych producentów wody dokonuje oceny obszarowej jakości wody dla gminy Dębowa Kłoda za rok 2023.

**I. Wykaz producentów wody oraz charakterystyka urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dębowa Kłoda**

**Tabela 1.**

Nazwa producenta wody	Nazwa wodociągu	Gmina	Produkcja dobową wody [m <sup>3</sup> /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Sposób uzdatniania/ dezynfekcja wody	Jakość wody stan na 31.12.2023r.
Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda 116A	WZZ Dębowa Kłoda	Dębowa Kłoda	477,2	3270	odżelazianie, odmanganianie	dobra

Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda 116A	WZZ Białka	Dębowa Kłoda	75,5	283	odżelazianie, odmanganianie	dobra
Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda 116A	Sieć Kol. Krzywowierzba-Lubień	Dębowa Kłoda	4	30	-	dobra

WZZ - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

UI – ujęcie indywidualne

WL – wodociąg własny

## II. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody

**Tabela 2.** Krótkotrwałe przekroczenia wartości parametrów

Nazwa wodociągu	Gmina	Przekroczony parametr/-y	Podjęte przez zarządcę/właściciela działania naprawcze
WZZ Białka	Dębowa Kłoda	ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	chlorowanie i płukanie przyłącza wodociągowego

WZZ - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

UI – ujęcie indywidualne

WL – wodociąg własny

**Tabela 3.** Przekroczenia wartości parametrów, skutkujące prowadzonym postępowaniem administracyjnym

Nazwa wodociągu	Gmina	Przekroczony parametr/-y	Podjęte przez zarządcę/właściciela działania naprawcze	Ilość wydanych w 2023r. decyzji
-	-	-	-	-

WZZ - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

UI – ujęcie indywidualne

WL – wodociąg własny

