

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAWORZNIE

43 – 600 Jaworzno ul. Poczta 7

[psse.jaworzno@pis.gov.pl](mailto:psse.jaworzno@pis.gov.pl)

<http://pssejaworzno.pis.gov.pl/>

**Sekretariat PSSE**

32 616 40 58  
32 317 17 84

**Kierownik Działu Nadzoru**

**Sanitarnego**  
32 616 31 62

**Sekcja Epidemiologii**

32 616 41 98  
32 317 17 83  
32 317 17 82

**Sekcja Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku**

32 616 37 66  
32 317 17 80  
32 317 17 81

**Sekcja Higieny Komunalnej  
i Środowiska**

32 616 31 62  
32 317 17 88

**Sekcja Higieny Pracy**

32 616 37 66  
32 317 17 87

**Sekcja Higieny Dzieci  
i Młodzieży**

32 317 17 89

**Sekcja Oświaty Zdrowotnej**

32 317 17 89

**Sekcja Zapobiegawczego  
Nadzoru Sanitarnego**

32 616 69 09

**Sekcja Ekonomiczna**

32 616 69 08

**Sekcja Administracji  
Organizacji i Kadr**

32 317 17 85

NS/HK/4563-5/7-3/21

Jaworzno, dn. 23.07.2021 r.

## INFORMACJA O PRZEKROCZENIU DOPUSZCZALNYCH WARTOŚCI W WODZIE PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie informuje, że w próbce wody pobranej w ramach monitoringu kontrolnego w dniu 20.07.2021 r. w punkcie monitoringowym – Przychodnia Zdrowia ul. Zawiszy Czarnego 2, w Jaworznie, skrzynka probiercza, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości:

- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – >300 jtk/ml w stosunku do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). W związku ze stwierdzonym przekroczeniem woda w w/w punkcie monitoringowym:

warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.

Wodę należy gotować minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie o zaistniałej sytuacji poinformował Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o. w Jaworznie oraz zobowiązał do podjęcia działań naprawczych mających na celu zapewnienie właściwej jakości wody.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w JAWORZNIE

*Anna Podgórska*  
KIEROWNIK  
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI