



NHS.9020.3.112.2023

Sandomierz, dn. 07.06.2023 r.

### Komunikat

#### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 07.06.2023 r.

#### dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu Garbów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu na podstawie sprawozdania z badania próbki wody do spożycia Nr LBW .9051.2161.2023 z dnia 07.06.2023 r., pobranej z wodociągu Garbów, punkt zgodności Hydrofornia w Starym Garbowie, w ramach kontroli urzędowej, informuje, że jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 07 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym, ze względu na stwierdzoną podwyższoną **ilość bakterii grupy coli – 8 j.t.k./100 ml, wartość normatywna 0 j.t.k./100 ml**. Pozostałe parametry jakości wody nie uległy zakwestionowaniu.

Niepożądane reakcje przy spożywaniu wody na „surowo”: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do sporządzania posiłków na „surowo”, jedynie po przegotowaniu;
- woda z kranu nie może być używana do mycia, owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania, jedynie po przegotowaniu;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień;
- woda z kranu może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych - WC.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do odwołania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*Leszek Zbrojkiewicz*  
Leszek Zbrojkiewicz