


KOMUNIKAT Z DNIA 16.08.2023 R.
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU
DOTYCZĄCY WODOCIĄGU GRABKOWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 10.08.2023 r. po zakończeniu działań naprawczych z wodociągu Grabkowo zaopatrującego ok. 1593 mieszkańców 10 miejscowości na terenie gminy Kowal: Bogusławice, Dąbrówka, Dobrzelewiec, Dziardonice, Grabkowo, Kępka Szlachecka, Strzały, Unisławice, Więslawice, Więslawice-Parcele nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych, ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C.

Z wody z wodociągu Grabkowo można korzystać **bez ograniczeń**.



W przypadku pytań należy kontaktować się z Gminą Kowal, Piwna 33, 87-820 Kowal
Tel +48 54 284-22-52 lub 693-906-960

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włocławku
Zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Agnieszka Pstragowska