



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie

z dnia 22 września 2022 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w m. Myszecin (gm. Szczaniec)
zaopatrującego miejscowość: Myszecin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294 ze zm.) z uwagi na obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów **socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC)**.



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Świebodzinie

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru
Sanitarnego
PSSE w Świebodzinie
Dorota Hołownia-Cwierz
Dorota Hołownia-Cwierz

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania