



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: sekretariat.psse.strzelceop@sanepid.gov.pl

HK.90820.11.6.2023.MM-W

Strzelce Opolskie, 28 kwietnia 2023 r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

**pochoǳącej z wodociągu publicznego Farska Kolonia
na dzień 31 marca 2023 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 537), oraz § 21 ust. 1 pkt 3 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
pochoǳącej z wodociągu publicznego Farska Kolonia.**

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Opolskie. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

Badania próbek wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2023 r. i obejmowały oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) – z wyłączeniem parametru jonu amonu. W związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru jonu amonu w wodociągu publicznym Farska Kolonia wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochoǳącej z ww. wodociągu oraz nakazującą Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10, 47 – 100 Strzelce Opolskie:

1. doprowadzić jakość wody w ww. sieci wodociągowej do wymagań fizykochemicznych określonych w załączniku nr 1 w części C „Parametry wskaźnikowe” – Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2. potwierdzić wykonanie działań naprawczych pozytywnymi wynikami badań wody wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie laboratorium.

3. nie przekraczać wartości 1,5 mg/l dla parametru jonu amonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. sporządzić harmonogram działań naprawczych dla wodociągu publicznego Farska Kolonia.

Terminy wykonania:

- pkt. 1 i 2 ustala się na dzień 31 października 2027 r.

- pkt. 4 ustala się na dzień 30 kwietnia 2023 r.

W przeprowadzonych badaniach z dnia:

- 16.01.2023 r. SW Farska Kolonia – studzienka (sprawozdanie nr 25/W/N/OL/23) - stwierdzano jon amonu na poziomie – 0,94 ($\pm 0,11$) mg/l,

- 25.01.2023 r. SW Farska Kolonia – Stacja pomp (sprawozdanie nr SB/07983/01/2023) - stwierdzano jon amonu na poziomie – 1,17 ($\pm 0,30$) mg/l,

- 06.02.2023 r. SW Farska Kolonia – Stacja pomp (sprawozdanie nr SB/13546/02/2023) - stwierdzano jon amonu na poziomie – 1,05 ($\pm 0,27$) mg/l,

- 06.03.2023 r. SW Farska Kolonia – Stacja pomp (sprawozdanie nr SB/24833/03/2023) - stwierdzano jon amonu na poziomie – 1,25 ($\pm 0,32$) mg/l,

- 06.03.2023 r. SW Farska Kolonia – studzienka (sprawozdanie nr 182/W/N/OL/23) - stwierdzano jon amonu na poziomie – 0,88 ($\pm 0,10$) mg/l.

Dopuszczalna wartość wynikająca z ww. rozporządzenia dla tego parametru to 0,5 mg/l.

Jon amonu nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Jednak ma wpływ na zmniejszenie ilości tlenu w wodzie, a w środowisku beztlenowym dochodzi do o wiele szybszego rozwoju bakterii. Obecność amoniaku w wodzie może mieć wpływ na ograniczenie skuteczności dezynfekcji wody. Osoby korzystające z takiej wody mogą odczuwać nieodpowiedni smak i zapach wody.

Wodociąg publiczny Farska Kolonia obejmuje swoim zasięgiem część miasta Strzeice Opolskie: Farską Kolonię.

Otrzymują:

1. Burmistrz Strzelec Opolskich

Plac Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie

2. A/a.

Do wiadomości:

1. Strzeleckie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Kanoza
mgr Katarzyna Kanoza

WYSŁANO

2023-04-28

odpis.....

Sporządziła:

Malwina Majewska-Woźniak

Oddział Higieny Komunalnej