



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS. 9020.1.2.08.5.2022

L.dz. 3082

Lipno, dnia 19. WRZ. 2022

Egz. nr 1

**Adresaci
-wg rozdzielnika-**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z podjętymi działaniami naprawczymi i decyzją PPIS w Lipnie Nr 74/2022 z dnia 12.08.2022r. (decyzja zmieniająca Nr 83/2022r. z dnia 07.09.2022r.) na zlecenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą (właściciela i zarządzającego) w dniu 14.09.2022r. zostały pobrane kontrolne próbki wody z Wodociągu publicznego Grochowalsk ze stałych punktów poboru wody.

Na podstawie przedłożonych w dniu 19.09.2022r. sprawozdań z przedmiotowych badań stwierdzono nadal wysoką wartość wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego tj.

- Woda podawana do sieci – woda z kranu na hali SUW Grochowalsk Nr próbki 3692/22 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; **ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – > 3000 jtk** – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; chlor wolny <0,01 mg/ l niepewność 0,01 mg/l – norma 0,30 mg/l;
- Sieć – woda z zaworu w pomieszczeniu socjalnym P.P.H.U. ORPAK, Szpiegowo 30 Nr próbki 3693/22 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; **ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 2500 jtk niepewność [1700;3600]** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; chlor wolny < 0,01 mg/ l niepewność 0,01 mg/l – norma 0,30 mg/l.
- Sieć – woda z Krojczyn 3 A Nr próbki 3694/22 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; **ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 1100 jtk niepewność [790;1600]** – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”; chlor wolny <0,01 mg/ l niepewność 0,01 mg/l – norma 0,30 mg/l;

*jtk – jednostki tworzące kolonie

Na podstawie sprawozdań z badań wody stwierdzono, że nadal jakość wody w Wodociągu publicznym Grochowalsk **nie odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Przeważającą część „ogólnej liczby bakterii w 22°C po 72h” stanowią właściwe bakterie wodne oraz nieliczne glebowe, w zasadzie nieszkodliwe dla człowieka.

Stwierdzenie licznej obecności tych mikroorganizmów w wodzie sugeruje wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie oraz może świadczyć o istnieniu warunków do możliwości rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych w wodzie do spożycia.

Korzystanie z wody w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników.

W związku z tym wodę warunkowo dopuszczono do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

W związku z powyższym zarówno decyzja 74/2022 z dnia 12.08.2022r. (decyzja zmieniająca Nr 83/2022r. z dnia 07.09.2022r.), jak i komunikat Nr 2 z dnia 12.08.2020r. są nadal obowiązujące.

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Zebrowska

Wykonano w 4 egz.

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą - elektronicznie
.....
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą- elektronicznie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku- elektronicznie.
4. Wójt Gminy Fabianki- elektronicznie
5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie
6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie
7. A/a x 4 (N.HŚ, N.EP, N.HŻ, N.HD) – egz. Nr 1, 2, 3, 4

Do wiadomości:

1. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie – elektronicznie