



Radom, dnia 10.07.2024r.

HKN.4411.352.2023

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
wydana dla wodociągu publicznego w Jastrzębi

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 723, 724, 729, 730 oraz 731 z badań próbek wody pobranych w dniu 08.07.2024r. z Urzędu Gminy w Jastrzębi, SUW Jastrzębia, studzienka wodomierzowa naprzeciw posesji nr 27 Wola Owadowska, studzienka wodomierzowa na terenie szkoły Lesiów oraz przepompowni Kozłów 1C gm. Jastrzębia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
stwierdził

przydatność wody do spożycia

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne dot. przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli zostało wyeliminowane po podjęciu przez Gminę Jastrzębia działań naprawczych polegających na płukaniu oraz dezynfekcji sieci wodociągowej.

W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał komunikat nr HKN.4411.313.2024 z dnia 10.07.2024r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
2. Wójt Gminy Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu


Witold Barwicki