

FT.2601.6.2021.KM

Warszawa, dnia 02.12.2021 roku

**Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
w odniesieniu do części I przedmiotu zamówienia**

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „**Postępowanie 6/2021 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na wybranych budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce**” - numer referencyjny FT.2601.6.2021.KM

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, działając podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu – w odniesieniu do części I - została uznana oferta złożona przez:

Solair Instalacje Spółka z o. o.
86-050 Solec Kujawski, ul. Leśna 71B

Cena brutto: **422.880,15 zł**

Oferta niepodlegająca odrzuceniu. Oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o bilans kryteriów zawartych w swz, uzyskała największą ilość punktów.

Zestawienie zbiorcze złożonych ofert zawiera załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma.

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców, natomiast dokonał – w odniesieniu do tej części przedmiotu zamówienia - odrzucenia oferty nr N Spółka z o. o. z Legnicy. Odrzucenie nastąpiło na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W odpowiedzi na opublikowane w DUUE ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 176-456560 z dnia 10.09.2021 roku Wykonawca złożył ofertę. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do tej części zamówienia obejmował sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych na w/w wybranych nieruchomościach/budynkach szkolnictwa artystycznego w Polsce, tj. w odniesieniu do następujących placówek i następujących lokalizacjach:

- a) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim - 83-200 Starogard Gdański; ul. T. Kościuszki 28;

- b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie - 86-20 Chełmno, ul. Świętojerska 3;
- c) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole - 62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 11;
- d) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie (budynek Mieszka I nr 20) - 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I nr 20;
- e) Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie (budynek Mieszka I nr 64) - 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I nr 64.

W formularzu oferty w odniesieniu do lokalizacji instalacji w Chełmnie, Wykonawca zaproponował zastosowanie paneli o mocy pojedynczego panelu w wysokości 375 Wp, a więc o wiele mniejszej niż wymagane w dokumentacji technicznej min. 450 Wp.

Mając to na uwadze, Zamawiający pismem z dnia 18.10.2021 roku wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W wezwaniu Zamawiający wskazał iż przy zastosowaniu pojedynczego panela o mniejszej mocy, nie będzie możliwe osiągnięcie oczekiwanego poziomu łącznej mocy instalacji fotowoltaicznej, ze względu na brak możliwości wygospodarowania większej powierzchni montażu, niż ta która została wskazana w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

W udzielonej przez Wykonawcę odpowiedzi z dnia 20.10.2021 roku, wskazał On iż brak jest możliwości montażu modułów o mocy 450 Wp w pionie, na co w przeciwieństwie pozwalają zaproponowane przez Wykonawcę moduły ENCO R EC375 M 6 120B o mocy 375 Wp. Tym samym dokonując montażu modułów w pionie istnieje możliwość wygospodarowania dodatkowej powierzchni w celu umożliwienia osiągnięcia wymaganej zapisami dokumentacji technicznej łącznej mocy instalacji.

W ocenie Zamawiającego tego rodzaju twierdzenie nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości bo wskazane panele są montowane na konstrukcji pod kątem 20 stopni, więc o żadnych pionowych nie ma mowy. Tym samym brak będzie możliwości wygospodarowania wystarczającej dodatkowej powierzchni w celu dokonania montażu większej ilości paneli, aby osiągnąć wymagany poziom łącznej mocy instalacji.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający stwierdza, że treść oferty Wykonawcy nie jest zgodna z warunkami zamówienia i tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Mając powyższe na względzie, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Poniżej prezentujemy zestawienie uwzględniające przyznaną punktację w poszczególnych kryteriach oraz łączną punktację dla ofert niepodlegających odrzuceniu:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Ilość punktów			
		w kryterium cena	w kryterium termin realizacji	w kryterium czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego	łącznie
1	Solair Instalacje Spółka z o. o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Leśna 71B	60,00	20,00	20,00	100,00

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z postanowieniami art. 264 ust. 1 ustawy Pzp.

Część I

Numer oferty	Data i godzina złożenia	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	e-mail	Liczba dziennika	Cena brutto [zł]	Skrócenie terminu realizacji [dni]	Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego [dni robocze]
1	12.10.2021 08:13	Solair Instalacje Spółka z o. o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Leśna 71B	Michal.radka@solair-energy.pl	7069/2021	422 880,15	28	3
2	12.10.2021 08:51	N Spółka z o. o. 59-220 Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3	s.porada@n-energia.pl	7070/2021	424 244,22	7	3