



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 30  
tel. 15 8725 400 fax. 15 8724 762  
[psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl](mailto:psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl)


Janów Lubelski, dnia 28 czerwca 2024 roku

## Komunikat nr 1.2024 o jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Janów Lubelski, gmina Janów Lubelski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym i raportami z badania próbek wody pobranej z **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Janów Lubelski**, informuje, że z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli, jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim w dniu 28.06.2024 r. wydał decyzję stwierdzającą **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Janów Lubelski** oraz nakazał m.in. podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do stanu zgodnego z wymaganiami ww. rozporządzenia i poinformować w udokumentowany sposób wszystkich użytkowników ujęcia o tym, że woda jest poddawana dezynfekcji.

Do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych, **zaleca się, aby woda do celów konsumpcyjnych** tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków, **była używana po przegotowaniu**. Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych.



Używanie do celów spożywczych wody surowej pobieranej z w/w wodociągu, może wywołać negatywne skutki zdrowotne. W przypadku prowadzenia dezynfekcji wody związkami chloru może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.

Po zmianie sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim wyda stosowny komunikat.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Janów Lubelski zaopatruję w wodę mieszkańców miejscowości: Janów Lubelski, Biała Pierwsza, Biała Druga, Ruda, Pikule, Łązek Ordynacki, Łązek Garncarski, Przymiarki, Momoty Górne, Momoty Dolne, Ujście, Kiszki, Szewce, Borownica Laski, Biała Laski, Zofianka Górna.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Janowie Lubelskim  
*mgr Dżezary Duma*