



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
e-mail: psse.parczew@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

ONS-HK.903.1.33.2024

Parczew, dn. 06.03.2024r.

Wójt Gminy Podedwórze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie przesyła w załączeniu ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Podedwórze za rok 2023.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Parczewie
Z up. mg. *M. Ław*
Kierownik Centrum Powiatowego Sanitarnego
PSSZ w Parczewie

Załącznik:

1. Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Podedwórze za 2023 rok.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

20



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
e-mail: psse.parczew@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dn. 06.03.2024 r.

ONS-HK.903.1.33.2024

Ocena obszarowa jakości wody dla gminy Podedwórze za 2023 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie ocen okresowych dla poszczególnych producentów wody dokonuje oceny obszarowej jakości wody dla gminy Podedwórze za rok 2023.

I. Wykaz producentów wody oraz charakterystyka urządzeń wodociągowych na terenie gminy Podedwórze

Tabela 1.

Nazwa producenta wody	Nazwa wodociągu	Gmina	Produkcja dobową wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Sposób uzdatniania/ dezynfekcja wody	Jakość wody stan na 31.12.2023r.
Gmina Podedwórze, 21-222 Podedwórze 44	WZZ Podedwórze	Podedwórze	202,5	1495	odżelazianie, odmanganianie	dobra

WZZ - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

UI - ujęcie indywidualne

WL - wodociąg własny

II. Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody

Tabela 2. Krótkotrwałe przekroczenia wartości parametrów

Nazwa wodociągu	Gmina	Przekroczony parametr/-y	Podjęte przez zarządcę/właściciela działania naprawcze
-	-	-	-

WZZ -wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

UI – ujęcie indywidualne

WL – wodociąg własny

Tabela 3. Przekroczenia wartości parametrów, skutkujące prowadzonym postępowaniem administracyjnym

Nazwa wodociągu	Gmina	Przekroczony parametr/-y	Podjęte przez zarządcę/właściciela działania naprawcze	Ilość wydanych w 2023r. decyzji
-	-	-	-	-

WZZ -wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

III. Wpływ stwierdzonych wartości przekroczeń parametrów na zdrowie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania.

Na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w roku 2023 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

IV. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2023 roku podobnie, jak do lat ubiegłych, nie odnotowano zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na omawianym obszarze.