

Lubliniec, dnia 24 lutego 2020 r.



**KOMUNIKAT
(aktualizacja)**

dla mieszkańców miejscowości Pawonków, Kośmidry, Koszwice,
Skrzydłowice, Gwoździany, Łagiewniki Wielkie w sprawie zawartości fluorków
w wodzie przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu na podstawie § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z przyznaniem decyzją nr NS-HKiŚ-432-21/19 z dnia 18.10.2019 r. zgody na odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Pawonków, w zakresie zawartości w niej fluorków, określając najwyższą dopuszczalną wartość kwestionowanego parametru do 2,0 mg/l

informuje, że:

- maksymalna zawartość fluorków w wodzie do spożycia wynosiła 1,8 mg/l. Stężenie fluorków w wodzie do spożycia nie powinno przekraczać 1,5 mg/l;
- nie ma możliwości poprawy jakości wody wodociągowej przy użyciu środków dostępnych dla konsumentów, usuwanie z wody nadmiaru fluorków jest procesem bardzo trudnym;
- z uwagi na ryzyko fluorozy zębów nie należy stosować fluoryzacji zębów u dzieci w ramach profilaktyki przeciwnadciężniczej;
- do mycia zębów należy stosować tylko pasty nie zawierające fluoru;
- z uwagi na ryzyko fluorozy zębów oraz nadmierną ekspozycję na fluorki dzieci w okresie mineralizacji szkliwa, której największe nasilenie przypada na okres między 22 a 26 miesiącem życia celowe jest wprowadzenie do ich diety codziennej, porcji ok. 250 ml wody o stężeniu fluorków nie przekraczającym 0,7 mg/l (na przykład woda butelkowana). Pozwoli to zmniejszyć ryzyko fluorozy zębów. Nie oznacza to konieczności wyłącznego korzystania przez dzieci z wody butelkowanej, nie ma też uzasadnienia utrzymywanie tego zalecenia u starszych dzieci. Powyższe zalecenie ma na celu zapobieganie/zmniejszenie ryzyka fluorozy zębów, będącej defektem kosmetycznym, a nie przejawem działania toksycznego.
- odstępstwo od wymagań jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w wodociągu sieciowym Pawonków, w zakresie zawartości w niej fluorków przyznano do dnia 17.10.2022 r.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Teresa Gluza

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.