



Świnoujście, dnia 29 czerwca 2023r.


KOMUNIKAT Nr 1/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu stwierdził **warunkowo przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu publicznego „Odra Przytór Wydmy” w Świnoujściu, gmina Miasto Świnoujście, powiat Miasto Świnoujście zaopatrującego ok. 5000 osób.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu po przeprowadzonej analizie ryzyka oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań Spr/ŚR/K/2063-Q/23 z dnia 07.06.2023 próbki wody ŚR/K/1543/23-SUW Odra-Przytór Wydmy-woda uzdatniona oraz sprawozdaniem z badań Spr/ŚR/K/2064-Q/23 z dnia 07.06.2023 próbki wody ŚR/K/1544/23-przenośny kurek czerpalny na rogu ul. Czeskiej i ul. Niecałej na wodociągu publicznym Odra-Przytór Wydmy pobranych dnia 06.06.2023 stwierdził, że woda warunkowo spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na podwyższony parametr barwy.

pod warunkiem przestrzegania wszystkich poniższych zaleceń

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków bez przegotowania.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Powyższa informacja obowiązuje do dnia 28.07.2023

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Świnoujściu
A. Pyzma
mgr Aneta Pyzma