



# Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Piotrków Tryb. dnia 27 maja 2024 r.

AT.272.5.2024.

## Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

### Uczestnicy postępowania

-wszyscy-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. ), którego przedmiotem jest rozbudowa sieci Lan w budynku PSSE Piotrków Trybunalski- Pawilon wg schematu w oparciu o okablowanie UTP 6Kat. B2Ca z 98 punktami końcowymi, pomiarami łączy oraz dokumentacją techniczną powstałej sieci.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie 1:**

W zestawieniu materiałów brak p'paneli wyposażonych w moduły kat.6 montowanych w szafie teletechnicznej. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zestawieniu materiałów występuje brak p'paneli wyposażonych w moduły kat.6 montowanych w szafie teletechnicznej, ponieważ w siedzibie zamawiającego jest już zamontowana szafa Rack w punkcie docelowym, w której znajdują się dwa patch panele wyposażone w moduły kat.6 48 portów każdy.

#### **Pytanie 2:**

Proszę o wyjaśnienie: uzyskanie certyfikacji sieci np. 25 letniej gwarancji danego Producenta – czy dotyczy to całego łącza w skład którego wchodzi moduł w szafie dystrybucyjnej – kabel transmisyjny – moduł w gnieździe końcowym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzyskanie certyfikacji sieci np. 25 letniej gwarancji danego Producenta – dotyczy całego łącza w skład którego wchodzi: moduł w szafie dystrybucyjnej – kabel transmisyjny – moduł w gnieździe końcowym.

Certyfikacja 25 letniej gwarancji producenta jest wymagana. Jeśli wykonawca zastosuje takie rozwiązania techniczne, że konieczne będzie zastosowanie innych modułów kat 6. w szafie dystrybucyjnej to zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 29.05.2024 roku o godzinie 10:00.**

Podpisano elektronicznie w systemie EZD PUW

Elżbieta Dobrzyńska

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-  
Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	9182.22620.27379
Nazwa dokumentu	Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.pdf
Tytuł dokumentu	Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Sygnatura dokumentu	AT.272.5.2024
Data dokumentu	27.05.2024 09:34:33
Skrót dokumentu	C361F9EDCBB77BAAD88848C637E6491625D 6DA02
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	27.05.2024
Sygnatariusz	Elżbieta Dobrzyńska
Stanowisko	Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Tryb.
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	27.05.2024 09:37:16
Autor wydruku:	Węzyk Alicja