

Wykaz elementów instalacji C.O. do wymiany w kotłowni olejowej

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Zawór kulowy 2"	7
2.	Zawór kulowy 1"	7
3.	Zawór kulowy 1/2"	4
4.	Manometr do 6 bar	8
5.	Termometr do 120 °	2
6.	Pompa obiegowa typ: 25 Por30C	2
7.	Zawór odpowietrzający po manometr 3/4"	6
8.	Zawór nadmiarowy/bezpieczeństwa 3/4"	2
9.	Mufa 1/2"	1
10.	Mufa 3/4"	4
11.	Mufa 1"	2
12.	Mufa 2"	2
13.	Nypel 1/2"	8
14.	Nypel 3/4"	8
15.	Nypel 2"	6
16.	Trójnik 2" / 3/4"	4
17.	Trójnik 1" / 1/2"	4
18.	Czujnik niskiego poziomu wody Afriso WP6	2