



Radom 18.01.2024r.

HKN.9011.2.53.2024

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY za 2023r.**  
**wydana dla wodociągu lokalnego zarządzanego przez Radomski Szpital**  
**Specjalistyczny w Radomiu ul. Lekarska 4**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.)
- art. 12 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 537)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2023r. z wodociągu lokalnego zarządzanego przez Radomski Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Lekarska 4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził jednorazowe, minimalne przekroczenie parametru stężenie chloramin w punkcie na sieci wodociągowej. Ponowny pobór próbki wody potwierdził wyeliminowanie w/w przekroczenia.

Badania prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2023r. harmonogramem poboru wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B określonym w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Próbkę wody pobierano w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wyznaczonych punktów zgodności usytuowanych na sieci wodociągowej.

W 2023r. nie zarejestrowano zgłoszeń interwencyjnych od konsumentów.

Otrzymuje:

1. Radomski Szpital Specjalistyczny  
ul. Lekarska 4 26-600 Radom
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Radomiu

*Dorota Walczak*  
z up. mgr inż. Dorota Walczak  
Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Radomiu