



Szydłowiec, 16.03.2023 r.

### Komunikat nr 5/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu z dnia 16.03.2023r. w sprawie **braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Skłoby**, gm. Chlewiska pow. szydlowiecki zaopatrującego 678 mieszkańców wsi Skłoby, Stefanków, Nadolna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu po uzyskaniu wyników badań próbek wody pobranych w dniu 14.03.2023r. z wodociągu publicznego w Skłobach, z punktu poboru wody: Mieszkanie prywatne, Stefanków 50, 26-510 Chlewiska oraz Mieszkanie prywatne Skłoby 4, 26-510 Chlewiska, Stacja Uzdatniania Wody w Skłobach, 26-510 Chlewiska stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

Stacja Uzdatniania Wody w Skłobach, 26-510 Chlewiska

- obecność bakterii grupy coli w ilości 15 jtk/100 ml, przy wymaganiach 0 jtk/100ml,

- mętność:  $8,9 \pm 24\%$  (zalecany zakres wartości do 1,0),

Mieszkanie prywatne, Skłoby 4, 26-510 Chlewiska

- mętność:  $6,7 \pm 24\%$  (zalecany zakres wartości do 1,0),

Mieszkanie prywatne, Stefanków 50, 26-510 Chlewiska

- mętność:  $5,5 \pm 24\%$  (zalecany zakres wartości do 1,0),

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SZYDŁOWCU

Katarzyna Dujka