

**Wytyczne dotyczące operatu przeciwpożarowego, o którym mowa
w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

W celu wydania postanowienia przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie dotyczącego operatu przeciwpożarowego sporządzonego w trybie art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) przedłożony do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie operat przeciwpożarowy opracowany dla podmiotów wskazanych w ww. ustawach powinien zostać złożony w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej i powinien zawierać m.in.:

I. Informacje ogólne:

1. Informacje dot. właściciela i użytkownika obiektu – terenu gdzie będą/są magazynowane, przetwarzane, składowane odpady (wymagane dołączenie do operatu danych z aktualnego KRS -u lub innego wiążącego dokumentu).
2. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, placu, działki.
3. Opis procesu technologicznego (miejsca, obszar, w którym magazynowane, zbierane i przetwarzane są odpady), opis stosowanej technologii.
4. Opis miejsca i sposobu magazynowania (wytwarzania, zbierania) oraz rodzaj odpadów znajdujących się na terenie/w budynku (odpady palne, niepalne, niebezpieczne itp.). Sposób oznakowania miejsca magazynowania, wytwarzania, zbierania odpadów.
5. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetworzenia oraz składowanych i magazynowanych w poszczególnych budynkach oraz na terenie otwartym, w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w [Mg]; całkowita pojemność instalacji służącej do przetwarzania, magazynowania odpadów.

II. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1. Charakterystyka właściwości pożarowych przetwarzanych, magazynowanych i składowanych odpadów.
2. Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane (zbierane, przetwarzane itp.) odpady.
3. Sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia dla ludzi i środowiska.
4. Część graficzna przedstawiająca plan sytuacyjny terenu w czytelnej skali, który będzie zawierał m.in. dane dotyczące układu dróg pożarowych, rozmieszczenia źródeł wody do celów przeciwpożarowych (hydrantów zewnętrznych, zbiorników ppoż., itp.), wskazanie miejsc magazynowania, przetwarzania, zbierania odpadów, wskazane jest opracowanie części graficznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w §6 ust. 1 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
5. Analiza magazynowanych, przetwarzanych, zbieranych odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą,

6. Informacje o powierzchni, wysokości, kubaturze i liczbie kondygnacji obiektów budowlanych związanych z gospodarką odpadami.
7. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób w budynku.
8. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego obiektów budowlanych oraz sąsiadujących z nimi terenów.
9. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
10. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
11. Informacje o podziale na strefy pożarowe.
12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów sąsiadujących.
13. Praktyczne sposoby zabezpieczenia miejsc, gdzie znajdują się odpady oraz inne materiały palne (ograniczenie lub niedopuszczenie do ewentualnego rozprzestrzeniania się pożaru lub innego zagrożenia).
14. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
15. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych (w tym wyposażenia w gaśnice) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych.
16. Informacje dot. doprowadzenia dróg pożarowych oraz innych dojazdów umożliwiających ich wykorzystanie na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.
17. Informacje dot. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
18. Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być prowadzone w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania odpadów.

Informacje dodatkowe:

Kontrola PSP:

Zgodnie z art. 41a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.) Państwowa Straż Pożarna przeprowadza kontrolę instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów.

Uzgodnienie operatu z PSP:

Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) wyraża zgodę na ich zastosowanie lub
- 2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań lub
- 3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.

Uwaga:

Powyższe informacje wymagane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, nie stanowią katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może zostać wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu. Przedmiotowy dokument jest materiałem pomocniczym do

sporządzenia operatu i stanowi jedynie wskazanie merytoryczne. Jednocześnie nadmieniam, że wymagania ochrony przeciwpożarowej wskazane w operacie przeciwpożarowym uzgodnionym niniejszym postanowieniem, mogą ulec rozszerzeniu przez przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992). Ponadto informuję, że zagadnienia nie wskazane w operacie przeciwpożarowym należy realizować zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.