



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-lipno

Komunikat Nr 1 PPIS w Lipnie z dnia 30.07.2021r.

dotyczący zaleceń w przypadku wykrycia bakterii grupy coli ≥ 10 jtk/NPL w 100 ml
oraz wzrostu ogólnej liczby mikroorganizmów (> 300 jtk/ml)
w wodzie z

Wodociągu Lokalnego przy barze i polu biwakowym nad jeziorem Łąkie
w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Lokalnego przy barze i polu biwakowym nad jeziorem Łąkie w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe zaopatrującego użytkowników Baru i Pola biwakowego Z.P.H.U. EMDIS w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe w powiecie lipnowskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

Woda nieprzydatna do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Użytkownicy Baru i Pola biwakowego Z.P.H.U. EMDIS w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe będą zaopatrywani przez właściciela w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie wody konfekcjonowanej lub dowożonej w zbiornikach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska