



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-2-6-5/23

L.dz. 3480

Włocławek, 14.07.2023 r.

Egz. nr 1

Wójt Gminy Kowal
ul. Piwna 33
87-820 Kowal

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dębniaki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 20 ust. 1 pkt 10, ust. 3 pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w niżej wymienionych miejscach z wodociągu Dębniaki, w ramach kontroli wewnętrznej po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez zarządzającego wodociągiem oraz w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	1295/23/z	603/W/2023	04.07.2023	Dębniaki – SUW – kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	1296/23/z	604/W/2023	04.07.2023	Budynek mieszkalny – Dębniaki 11 – kran w kuchni
3.	1294/23/z	602/W/2023	04.07.2023	Budynek mieszkalny – Krzewent 48 – kran w kuchni
4.	W/133/23	LM/W-632-W/133/23 LF/W-632-W/133/23	10.07.2023	Dębniaki – SUW – kran na rurociągu wody uzdatnionej
5.	W/134/23	LM/W-632-W/134/23 LF/W-632-W/134/23	10.07.2023	Budynek mieszkalny – Dębniaki 11 – kran w kuchni
6.	W/135/23	LM/W-632-W/135/23 LF/W-632-W/135/23	10.07.2023	Budynek mieszkalny – Krzewent 48 – kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębniaki, zarządzanego przez Gminę Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

UZASADNIENIE

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C i obecności enterokoków w wodzie z wodociągu Dębniaki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Decyzją nr 237/23 z dnia 03.07.2023 r. stwierdził brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nakazał zarządzającemu tym wodociągiem, tj. Gminie Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal, m. in. podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część A tabela 1 lp. 2 i część C tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. poz. 2294).

W celu przywrócenia należytej jakości wody z wodociągu Dębniaki, zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze, a po ich zakończeniu w dniu 04.07.2023 r. wykonał badania wody w ramach kontroli wewnętrznej w punktach zgodności.

W dniu 10.07.2023 r. zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), próbki wody z wodociągu Dębniaki pobrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, wykonując kontrolne badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, wykonanych przez zarządzającego wodociągiem, mające na celu sprawdzenie, czy woda spełnia wymagania, o których mowa w § 3 ww. rozporządzenia

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru sanitarnego pobierano w następujących punktach zgodności: na stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębniaki, w budynku mieszkalnym w miejscowości Dębniaki 11 oraz w budynku mieszkalnym w miejscowości Krzewent 48.

W pobranych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków, ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C. Potwierdzają to sprawozdania z badań Nr 603/W/2023, 604/W/2023, 602/W/2023 wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek i sprawozdania nr LM/W-632-W/133/23, LF/W-632-W/133/23, LM/W-632-W/134/23, LF/W-632-W/134/23, LM/W-632-W/135/23, LF/W-632-W/135/23, wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono barwę, mętność, odczyn, temperaturę, przewodność elektryczną, zapach, smak.

Przeprowadzone badania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej, jak i nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku wykazały, że woda z wodociągu Dębniaki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębniaki zarządzanego przez Gminę Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal w zakresie oznaczonych parametrów oraz uznaje decyzję nr 237/23 z dnia 03.07.2023 r. za wykonaną.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Zofia Ziółkowska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat za pośrednictwem platformy ePUAP- egz. nr 1
2. Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
elektronicznie na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl
3. aa – egz. nr 2

KS