



RZUT II PIĘTRA - I ETAP skala 1:100



RZUT III PIĘTRA - I ETAP skala 1:100



RZUTY II i III PIĘTRA FRAGMENTY – I ETAP  
skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ II PIĘTRA (POM. SANITARIATÓW, POM. SPOŁECZNE I SZCZĄTY INSTALACJI) – I ETAP			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
3/24	Pomieszczenie socjalne	plytki podł. gresowe	6,87
3/25	Wc dla niepełnosprawnych	plytki podł. gresowe	4,60
3/26	Wc damski	plytki podł. gresowe	4,20
3/27	Wc męski	plytki podł. gresowe	5,00
3/28	Pomieszczenie porządkowe	plytki podł. gresowe	1,66
Razem			22,33

UWAGA

1. W zakresie instalacji wentylacji przedmiotowego etapu

- [illegible]

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA (POM. SANITARIATÓW, POM. SOCJALNE I SZACHY INSTALACJI) – I ETAP			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
4/25	Pomieszczenie socjalne	plytki podł. gresowe	7,39
4/26	Wc dla niepełnosprawnych	plytki podł. gresowe	4,96
4/27	Wc damski	plytki podł. gresowe	4,23
4/28	Wc męski	plytki podł. gresowe	5,00
4/29	Pomieszczenie porządkowe	plytki podł. gresowe	1,66
Razem			23,24

LEGENDA:

przewód wentylacyjny wywiewny izolowany gr. 40 mm


 kratka kontaktowa w drzwiach  
 $F_{czyna}=0,022m^2$  (lub dolne podcięcie)

**UWAGI:**


1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁAMI RYSUNKAMI OPRACOWANIA.
2. PRZEJŚCIA INSTALACJA PRZEZ PRZEBUDOWY POŻAROWE (NAWET NIEZAKŁADZONE) NALEŻY ZABEZPIECZĄC PRZECIWPÓŻAROWO.
3. PRZEJŚCIA PRZEBUDOW PRZEZ WARSZTATY PODLOGOWE NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
4. NALEŻY WYKONAĆ NIEZBEĐNE WYKŁUC I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKOŃCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH WZĘSTNIE PRZEBUDOWA BRUZDOWANIA (DŁA PRZEBUDOW SKRÓPIĆ) NALEŻY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I WYKŁADZĆ ŚCIANY LUB DOPROWADZIĆ DO STANU PIERWOTNEGO (PELTY NA ŚCIANACH, OKŁADZINY IŁNE ŚCIANY).
5. POPRĄCZ PRZEBUDOWY WEMIAŃNY BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓW I ZAMEK SYSTEWOCH.
6. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAC WSPÓLNIE Z RESZTĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WZĘSTNICH PRAC.
7. WZĘSTNIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZMAJANOJA TECHNICZNE I URZĄDZENIA BĘDĄ ODPOWIEDZIĄ NORMATOM BEZPIECZEŃSTWA PROZ. I BHP (POSADA ODPOWIEDNIE ATESTY I APOBĄT).
8. PRZEBUDOWY FENOMENE OBUDOWE G-K - W MIEJSCACH POZA SUFFITAMI PODWIESZONYMI.
9. BRĄK W SPECYFIKACJI ELEMENTÓW LUB NIE WŁĘTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ, NIEZBEĐNYCH DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA INSTALACJI NIE WMAJANO WYKONYWAĆ Z ICH DOSTARCZENIA I ZAMONTOWANIA.

# GLOBAL

## Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 51 6 126 333

✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekt.pl



<b>REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE</b>			
INWESTOR	PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN		
<b>RSINEK WENT - KLIM RZUT II PIĘTRA - FRAGMENT RZUT III PIĘTRA - FRAGMENT</b>		SKŁA  1:100	NR RYS.  <b>4.</b>
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. Albert Dragan	LUBJO1711/P/POS/05	VII 2021
SPRAWDZIŁ	inż. Feliks Dragan	23891/LB74	VII 2021

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH  
(DZ.U. NR 24/94, POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z POZNIEJSZYM ZMIANAMI