

KOMUNIKAT Nr 10/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie z dnia 05.07.2023 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko

W dniu 29.06.2023 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu publicznego Jakunówko zaopatrującego miejscowość Jakunówko.

W dniu 05.07.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko z uwagi na ponadnormatywne przekroczenie parametrów: żelazo, mangan, mętność oraz smak oraz zobowiązał producenta wody - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Jakunówko o braku przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
3. Zapewnienia użytkownikom wodociągu publicznego Jakunówko dostaw wody przydatnej do spożycia przez ludzi z zastępczego źródła oraz do powiadomienia użytkowników, w których miejscach woda ta zostanie udostępniona.
4. Dostawy wody z zastępczego źródła należy realizować do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań.

ZALECENIA

1. Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda może być wykorzystywana do celów porządkowych (np. mycie podłóg) i sanitarnych (splukiwanie WC).

