



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W MALBORKU

## KOMUNIKAT

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi


pochodzącej z wodociągu publicznego Kończewice zaopatrującego w wodę miejscowości:  
Kończewice, Stara Wisła, Bystrze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku informuje, iż została wydana ocena jakości wody znak SE.NS.30.4421.192.2023.IK z dnia 29.06.2023 r. stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kończewice ze względu na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w punkcie zgodności 6 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

### Informuje się mieszkańców:

- Woda z kranu nadaje się do picia, **TYLKO PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU** ( do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej, np. mycia zębów również po uprzednim przegotowaniu);
- Woda bez przegotowania może być używana wyłącznie do celów gospodarczych (splukiwania toalet, mycia podłóg, itp.);

2 min.



- Zgodnie z informacją uzyskaną od zarządcy wodociągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Malborku  
Elżbieta Zybko