

Brodnica, dnia 12.04.2024 r.

Komunikat Nr 2/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mileszewy zaopatrujący miejscowości: Mileszewy, Lembarg, Bukowiec, Jaguszewice, Kamień, Budziszewo (gm. Jabłonowo Pomorskie).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w dniu 21.02.2024 r. wydał decyzję zmieniającą termin wykonania decyzji własnej z dnia 04.12.2023 r. dotyczącej doprowadzenia jakości wody z wodociągu publicznego w Mileszewach w zakresie parametrów – mętności oraz stężenia żelaza i manganu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z trwającymi działaniami naprawczymi.

Próbka wody pobrana w dniu 26.03.2024 r. w ramach kontroli urzędowej jakości wody w posesji prywatnej w Bukowcu 68, gm. Jabłonowo Pom. do badania w zakresie parametrów grupy A – sprawozdanie nr 118/N/HK/2024 z dnia 29.03.2024 r. wykazało zachowanie normy sanitarnej badanych parametrów. Dnia 02.04.2024 r. w ramach kontroli urzędowej sprawdzającej pobrano próbki wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Mileszewach i w sklepie spożywczym w Mileszewach 18 do badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości związków żelaza i manganu. W próbkach wody stwierdzono podwyższoną zawartość związków manganu, pozostałe oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały normom sanitarnym.

Po podjętych działaniach naprawczych przez ZUK w Jabłonowie Pomorskim próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej dnia 04.04.2024 r. - sprawozdanie z badania nr 2508/W/04/2024 r. i nr 2509/W/04/2024 z dnia 08.04.2024 r. wykazały właściwą jakość wody w zakresie mętności i związków żelaza. Natomiast zawartość związków manganu w próbkach wody nadal była przekroczona. ZUK w Jabłonowie Pomorskim wdrożył kolejne działania naprawcze i w próbkach wody pobranych w dniu 10.04.2024 r. – sprawozdania z badań nr 2781/2024 i nr 2782/2024 z dnia 11.04.2024 r. wykazały zachowanie normy sanitarnej manganu.

Dnia 12.04.2024 r. ZUK w Jabłonowie Pomorskim przekazał PPIS w Brodnicy sprawozdania z badania próbek wody pobranych w dniu 10.04.2024 r. nr 2781/2024 i nr 2782/2024 z dnia 11.04.2024 r. wykazujące zachowanie normy sanitarnej manganu.

Woda z wodociągu publicznego Mileszewy, gm. Jabłonowo Pomorskie jest przydatna do spożycia przez ludzi.



Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy:

<https://www.gov.pl/web/psse-brodnica>

Nr telefonu do kontaktu: (056) 69 74 974 czynny w godzinach urzędowania.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy**
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog