



HKN.4300.28.2021
Sw.11858.2021

Otwock, dnia 17.12.2021 r.

Gospodarka Komunalna
ul. Regucka 5
05-430 Celestynów

Ocena jakości wody
w wodociągu publicznym w miejscowości Ostrów w 2021 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 28.01.2021 r., 23.03.2021 r., 14.04.2021 r., 11.05.2021 r., 07.07.2021 r., 20.07.2021 r., 28.09.2021 r., 06.10.2021 r., 07.10.2021 r., 28.10.2021 r., 08.11.2021 r. z następujących punktów poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów, gm. Celestynów,
- Ostrów 15 gm. Celestynów, szkoła podstawowa
- Ostrów 72, gm. Celestynów, Zajazd „Do syta”
- Jatne 86, gm. Celestynów, Hurtowania „MARKON”

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań:

01512/ZL/21 z dnia 10.02.2021 r., HKL01064/2021 z dnia 26.03.2021 r., 05918/ZL/21 z dnia 23.04.2021 r., HKL01710/2021 z dnia 13.05.2021 i HKL01711/2021 z dnia 17.05.2021, 11847/ZL/2021 z dnia 16.07.2021 r., HKL03430/2021 z dnia 21.07.2021 r., HKL03424/2021 z dnia 23.07.2021 r., HKL03423/2021 z dnia 18.08.2021 r., HKL05148/2021 z dnia 04.10.2021 r., HKL05149/2021 z dnia 01.10.2021 r., 18146/ZL/2021 z dnia 13.10.2021 r., 18556/ZL/2021 z dnia 19.10.2021 r., 20536/ZL/2021 z dnia 16.11.2021 r., 21044/ZL/2021 z dnia 22.11.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.,
w wodociągu publicznym w miejscowości Ostrów, o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę,
zarządzanym przez Gospodarkę Komunalną w Celestynowie,
ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów

Uzasadnienie

Wyniki badania wody pobranej do badania w dniach: 28.01.2021 r., 23.03.2021 r., 14.04.2021 r., 11.05.2021 r., 07.07.2021 r., 20.07.2021 r., 06.10.2021 r., 07.10.2021 r., 28.10.2021 r., 08.11.2021 r. z wodociągu publicznego w miejscowości Glina, wykazały zgodnie ze sprawozdaniami z badania wody Nr: 01512/ZL/21 z dnia 10.02.2021 r., HKL01064/2021 z dnia 26.03.2021 r., 05918/ZL/21 z dnia 23.04.2021 r., HKL01710/2021 z dnia 13.05.2021, HKL01711/2021 z dnia 17.05.2021 r., 11847/ZL/2021 z dnia 16.07.2021 r., HKL03430/2021 z dnia 21.07.2021 r., HKL03424/2021 z dnia 23.07.2021 r., HKL03423/2021 z dnia 18.08.2021 r., HKL05148/2021 z dnia 04.10.2021 r., 18146/ZL/2021 z dnia 13.10.2021 r., 18556/ZL/2021 z dnia 19.10.2021 r., 20536/ZL/2021 z dnia 16.11.2021 r., 21044/ZL/2021 z dnia 22.11.2021 r., że woda w zakresie zbadanych parametrów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W próbkę wody pobranej do badania w dniu 28.09.2021 r. w punkcie poboru Ostrów 15 gm. Celestynów, szkoła podstawowa (sprawozdanie z badań Nr HKL 05149/2021 z dnia 01.10.2021 r.) stwierdzono > 300 jtk ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C. Zgodnie z załącznikiem nr 1 C, tabela 1 ww. rozporządzenia wartość parametryczna – bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta.

Administrator wodociągu po otrzymaniu informacji o przekroczeniu podjął działania naprawcze (dezynfekcja i płukanie sieci), przeprowadził badanie wody w dniu 28.10.2021 r. (sprawozdanie z badań Nr 20536/ZL/2021 z dnia 16.11.2021 r.). W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono przekroczeń, wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdził jak powyżej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku
dr n. med. Agata Wolska

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
3. aa

