

KOMUNIKAT


DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ŁOMNICA - ZDRÓJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych w sieci wodociągu publicznego Łomnica - Zdrój, wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z sprawozdaniem cząstkowym z badania próbki wody pobranej w dniu 16.09.2024 r. z wodociągu publicznego Łomnica - Zdrój stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda z wodociągu publicznego Łomnica - Zdrój odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu
Śląska
mgr inż. Beata Śląska -2-