

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1276.2023

Konin, dnia 27 grudnia 2023 r.

Ocena okresowa jakości wody w pływalni znajdującej się w obiekcie Rekreacyjno-Sportowym RONDO, Al. 1 Maja 1a w Koninie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody na pływalni pobranych w okresie od 16.09.2023 r. do 27.12.2023 r.:

- wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez:
 - Centrum Badań i Dozoru Sp. z o. o., Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych w Łędzinach wg sprawozdań:
 - Nr 22456/ZL/23 z dnia 14.09.2023 r.;
 - Nr 23717/ZL/23 z dnia 28.09.2023 r.;
 - Nr 25459/ZL/23 z dnia 14.10.2023 r.;
 - Nr 26440/ZL/23 z dnia 21.10.2023 r.;
 - Nr 29898/ZL/23 z dnia 21.11.2023 r.;
 - Nr 30544/ZL/23 z dnia 28.11.2023 r.;
 - Nr 32989/ZL/23 z dnia 16.12.2023 r.
 - Nr 22741/ZL/23 z dnia 18.09.2023 r.;
 - Nr 24690/ZL/23 z dnia 09.10.2023 r.;
 - Nr 26440/ZL/23 z dnia 21.10.2023 r.;
 - Nr 29477/ZL/23 z dnia 17.11.2023 r.;
 - Nr 30544/ZL/23 z dnia 28.11.2023 r.;
 - Nr 32870/ZL/23 z dnia 15.12.2023 r.
- wykonywanych w ramach nadzoru urzędowego przez:
 - Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdania: Nr B-226-238/2023 z dnia 24.11.2023 r.

stwierdza,

że woda w **pływalni zlokalizowanej w obiekcie Rekreacyjno-Sportowym RONDO, Al. 1 Maja 1a w Koninie:**

- odbiegała od wymagań fizycznych określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) w zakresie parametru:
 - mętność** w wodzie wprowadzanej do niecki basenu „rwąca rzeka” z systemu cyrkulacji w okresie od 22.11.2023 r. do nadal; zarządca pływalni podejmuje działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań polegające na płukaniu filtrów do czasu uzyskania pozytywnych wyników.
 - w pozostałym okresie **woda spełniała** wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Otrzymują:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, ul. Kurów 1, 62-510 Konin,
 - a/a.
- A.R.