

Załącznik 2

Zestawienie trajektorii liniowych

Spis treści

1. Zestawienie trajektorii liniowych.....	3
1.1. Połączenia asynchroniczne	3
1.2. Połączenia synchroniczne	3

1. Zestawienie trajektorii liniowych

1.1. Połączenia asynchroniczne

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
1	SE4 - PL ¹	-	70	70	70	70	70	70	70	40	45	50	55	60	65	70
2	LT – PL ¹	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

1.2. Połączenia synchroniczne

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
1	Albrechtice - Dobrzen	-	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
2	Albrechtice - Dobrzen	Chrast - Hradec	5	16	27	38	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
3	Albrechtice - Dobrzen	Dresden Sued - Schmoelln 1	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
4	Albrechtice - Dobrzen	Dresden Sued - Schmoelln 2	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
5	Albrechtice - Dobrzen	Hradec - Mirovka	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
6	Albrechtice - Dobrzen	Hradec - Reporyje	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
7	Albrechtice - Dobrzen	Lemesany - Krosno Iskrz 1	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
8	Albrechtice - Dobrzen	Lemesany - Krosno Iskrz 2	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70

¹ Połączenie Szwecja-Polska zostało zaimplementowane między szwedzkim obszarem rynkowym SE4 a polskim obszarem optymalizacji. Połączenie Litwa-Polska zostało zaimplementowane między litewskim obszarem rynkowym a polskim obszarem optymalizacji. Polski obszar optymalizacji jest to techniczne narzędzie umożliwiające obsługę ograniczeń alokacji (zob. definicję ograniczeń alokacji – art. 2(6) Rozporządzenia 1222/2015). Zdolności przesyłowe tych połączeń odzwierciedlają ograniczenia sieciowe, do których będą miały zastosowanie trajektorie liniowe. Zdolności na połączeniu między polskim obszarem optymalizacji a polskim obszarem rynkowym wraz ze zdolnościami na połączeniach synchronicznych podlegają ograniczeniom alokacji zgodnie z art. 23. Rozporządzenia 1222/2015, co również będzie przedmiotem monitoringu Prezesa URE w ramach badania wypełnienia obowiązku udostępniania uczestnikom rynku minimalnych zdolności określonych w trajektorii liniowej.

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
9	Albrechtice - Dobrzen	Lemesany - Vola	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
10	Albrechtice - Dobrzen	Liskovec - Prosenice 1	5	16	27	38	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
11	Albrechtice - Dobrzen	Liskovec - Prosenice 2	5	16	27	38	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
12	Albrechtice - Dobrzen	Cebin - Mirovka	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
13	Albrechtice - Dobrzen	Varin - Nosovice	4	15	26	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
14	Albrechtice - Dobrzen	Wielopole - Nosovice	8	18	29	39	49	60	70	12	22	31	41	51	60	70
15	Albrechtice - Dobrzen	Chrast - Prestice	5	16	27	38	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
16	Albrechtice - Dobrzen	Remptendorf - Redwitz 1	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
17	Albrechtice - Dobrzen	Remptendorf - Redwitz 2	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
18	Albrechtice - Dobrzen	Rohrsdorf - Hradec 1	5	16	27	38	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
19	Albrechtice - Dobrzen	Rohrsdorf - Hradec 2	5	16	27	38	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
20	Albrechtice - Dobrzen	V.Kapusany - Mukachevo	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
21	Albrechtice - Dobrzen	Rzeszow-Skawina and Tarnow-Skawina	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
22	Albrechtice - Dobrzen	Tucznowa-Skawina and Byczyna-Skawina	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
23	Bujakow - Byczyna	-	2	13	25	36	47	59	70	3	14	25	37	48	59	70
24	Bujakow - Byczyna	Dobrzen - Albrechtice	3	14	25	37	48	59	70	4	15	26	37	48	59	70
25	Bujakow - Byczyna	Kopanina - Katowice	2	13	25	36	47	59	70	3	14	25	37	48	59	70
26	Bujakow - Byczyna	Kopanina - Liskovec	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
27	Bujakow - Byczyna	Kopanina - Wielopole	2	13	25	36	47	59	70	3	14	25	37	48	59	70
28	Bujakow - Byczyna	Lemesany - Krosno Iskrz 1	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
29	Bujakow - Byczyna	Lemesany - Krosno Iskrz 2	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
30	Bujakow - Byczyna	Wielopole - Nosovice	3	14	25	37	48	59	70	4	15	26	37	48	59	70
31	Bujakow - Liskovec	-	7	18	28	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
32	Bujakow - Liskovec	Dobrzen - Albrechtice	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
33	Bujakow - Liskovec	Kopanina - Liskovec	10	20	30	40	50	60	70	6	17	27	38	49	59	70
34	Bujakow - Liskovec	Lemesany - Krosno Iskrz 1	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
35	Bujakow - Liskovec	Lemesany - Krosno Iskrz 2	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
36	Bujakow - Liskovec	Nosovice - Albrechtice	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
37	Bujakow - Liskovec	Nosovice - Prosenice	8	18	29	39	49	60	70	5	16	27	38	48	59	70
38	Bujakow - Liskovec	Wielopole - Nosovice	9	19	29	40	50	60	70	6	17	27	38	49	59	70
39	Bujakow - Liskovec	Varin - Nosovice	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
40	Cieplice - Mikulowa	-	4	15	26	37	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
41	Cieplice - Mikulowa	Cebin - Mirovka	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
42	Cieplice - Mikulowa	Chrast - Hradec	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
43	Cieplice - Mikulowa	Chrast - Prestice	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
44	Cieplice - Mikulowa	Czarna - Mikulowa	6	17	27	38	49	59	70	14	23	33	42	51	61	70
45	Cieplice - Mikulowa	Dresden Sued - Schmoelln 1	4	15	26	37	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
46	Cieplice - Mikulowa	Dresden Sued - Schmoelln 2	4	15	26	37	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
47	Cieplice - Mikulowa	Vierraden - Neuenhagen	5	16	27	38	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
48	Cieplice - Mikulowa	Vierraden - Pasewalk	5	16	27	38	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
49	Cieplice - Mikulowa	Hradec - Mirovka	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
50	Cieplice - Mikulowa	Hradec - Reporyje	4	15	26	37	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
51	Cieplice - Mikulowa	Lesniow - Mikulowa	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
52	Cieplice - Mikulowa	Mikulowa - Polkowice 1	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
53	Cieplice - Mikulowa	Mikulowa - Polkowice 2	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
54	Cieplice - Mikulowa	Mikulowa - Swiebodzice 1	6	17	27	38	49	59	70	13	23	32	42	51	61	70
55	Cieplice - Mikulowa	Mikulowa - Swiebodzice 2	6	17	27	38	49	59	70	13	23	32	42	51	61	70
56	Cieplice - Mikulowa	Mikulowa AT1 220/400	4	15	26	37	48	59	70	9	19	29	40	50	60	70
57	Cieplice - Mikulowa	Mikulowa AT2 220/400	4	15	26	37	48	59	70	9	19	29	40	50	60	70
58	Cieplice - Mikulowa	Remptendorf - Redwitz 1	4	15	26	37	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
59	Cieplice - Mikulowa	Remptendorf - Redwitz 2	4	15	26	37	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
60	Cieplice - Mikulowa	Rohrsdorf - Hradec 1	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
61	Cieplice - Mikulowa	Rohrsdorf - Hradec 2	5	16	27	38	48	59	70	11	21	31	41	50	60	70
62	Cieplice - Mikulowa	Vierraden - Krajnik 1	3	14	25	37	48	59	70	14	23	33	42	51	61	70
63	Cieplice - Mikulowa	Vierraden - Krajnik 2	3	14	25	37	48	59	70	14	23	33	42	51	61	70
64	Czarna - Mikulowa	-	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
65	Czarna - Mikulowa	Chrast - Hradec	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
66	Czarna - Mikulowa	Cieplice - Mikulowa	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
67	Czarna - Mikulowa	Czarna - Pasikowice	5	16	27	38	48	59	70	10	20	30	40	50	60	70
68	Czarna - Mikulowa	Dresden Sued - Schmoelln 1	7	18	28	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
69	Czarna - Mikulowa	Dresden Sued - Schmoelln 2	7	18	28	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
70	Czarna - Mikulowa	Vierraden - Neuenhagen	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
71	Czarna - Mikulowa	Vierraden - Pasewalk	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
72	Czarna - Mikulowa	Hradec - Mirovka	8	18	29	39	49	60	70	19	28	36	45	53	62	70
73	Czarna - Mikulowa	Hradec - Reporyje	7	18	28	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
74	Czarna - Mikulowa	Rohrsdorf - Hradec 1	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
75	Czarna - Mikulowa	Rohrsdorf - Hradec 2	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
76	Czarna - Mikulowa	Krajnik - Plewiska	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
77	Czarna - Mikulowa	Vierraden - Krajnik 1	6	17	27	38	49	59	70	21	29	37	46	54	62	70
78	Czarna - Mikulowa	Vierraden - Krajnik 2	6	17	27	38	49	59	70	21	29	37	46	54	62	70
79	Czarna - Mikulowa	Kromolice - Ostrow 1	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
80	Czarna - Mikulowa	Kromolice - Plewiska 1	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
81	Czarna - Mikulowa	Kromolice - Plewiska 2	6	17	27	38	49	59	70	21	29	37	46	54	62	70
82	Czarna - Mikulowa	Mikulowa - Polkowice 1	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
83	Czarna - Mikulowa	Mikulowa - Polkowice 2	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
84	Czarna - Mikulowa	Mikulowa - Swiebodzice 1	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
85	Czarna - Mikulowa	Mikulowa - Swiebodzice 2	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
86	Czarna - Mikulowa	Mikulowa AT1 220/400	9	19	29	40	50	60	70	19	28	36	45	53	62	70
87	Czarna - Mikulowa	Mikulowa AT2 220/400	9	19	29	40	50	60	70	19	28	36	45	53	62	70
88	Czarna - Mikulowa	Cebin - Mirovka	8	18	29	39	49	60	70	19	28	36	45	53	62	70
89	Czarna - Mikulowa	Pasikowice - Ostrow	7	18	28	39	49	60	70	16	25	34	43	52	61	70
90	Czarna - Mikulowa	Chrast - Prestice	8	18	29	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
91	Czarna - Mikulowa	Remptendorf - Redwitz 1	7	18	28	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70
92	Czarna - Mikulowa	Remptendorf - Redwitz 2	7	18	28	39	49	60	70	17	26	35	44	52	61	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
93	Czarna - Pasikowice	-	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
94	Czarna - Pasikowice	Chrast - Hradec	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
95	Czarna - Pasikowice	Czarna - Mikulowa	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
96	Czarna - Pasikowice	Czarna - Polkowice 1	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
97	Czarna - Pasikowice	Czarna - Polkowice 2	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
98	Czarna - Pasikowice	Dresden Sued - Schmoelln 1	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
99	Czarna - Pasikowice	Dresden Sued - Schmoelln 2	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
100	Czarna - Pasikowice	Vierraden - Neuenhagen	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
101	Czarna - Pasikowice	Vierraden - Pasewalk	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
102	Czarna - Pasikowice	Gorzow - Krajnik	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
103	Czarna - Pasikowice	Gorzow - Lesniow	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
104	Czarna - Pasikowice	Hradec - Mirovka	18	27	35	44	53	61	70	8	18	29	39	49	60	70
105	Czarna - Pasikowice	Hradec - Reporyje	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
106	Czarna - Pasikowice	Rohrsdorf - Hradec 1	17	26	35	44	52	61	70	8	18	29	39	49	60	70
107	Czarna - Pasikowice	Rohrsdorf - Hradec 2	17	26	35	44	52	61	70	8	18	29	39	49	60	70
108	Czarna - Pasikowice	Krajnik - Plewiska	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
109	Czarna - Pasikowice	Kromolice - Ostrow 1	18	27	35	44	53	61	70	8	18	29	39	49	60	70
110	Czarna - Pasikowice	Kromolice - Plewiska 1	17	26	35	44	52	61	70	8	18	29	39	49	60	70
111	Czarna - Pasikowice	Kromolice - Plewiska 2	21	29	37	46	54	62	70	5	16	27	38	48	59	70
112	Czarna - Pasikowice	Lesniow - Mikulowa	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
113	Czarna - Pasikowice	Lesniow - Zukowice	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
114	Czarna - Pasikowice	Mikulowa - Polkowice 2	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
115	Czarna - Pasikowice	Mikulowa - Polkowice 1	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
116	Czarna - Pasikowice	Mikulowa AT1 220/400	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
117	Czarna - Pasikowice	Mikulowa AT2 220/400	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
118	Czarna - Pasikowice	Cebin - Mirovka	18	27	35	44	53	61	70	8	18	29	39	49	60	70
119	Czarna - Pasikowice	Pasikowice - Ostrow	15	24	33	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
120	Czarna - Pasikowice	Plewiska - Polkowice	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
121	Czarna - Pasikowice	Polkowice - Leszno	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
122	Czarna - Pasikowice	Polkowice AT3 220/400	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
123	Czarna - Pasikowice	Chrast - Prestice	17	26	35	44	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
124	Czarna - Pasikowice	Remptendorf - Redwitz 1	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
125	Czarna - Pasikowice	Remptendorf - Redwitz 2	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
126	Czarna - Pasikowice	Zukowice - Polkowice	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
127	Czarna - Polkowice 1	-	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
128	Czarna - Polkowice 1	Czarna - Mikulowa	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
129	Czarna - Polkowice 1	Czarna - Pasikowice	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
130	Czarna - Polkowice 1	Czarna - Polkowice 2	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
131	Czarna - Polkowice 1	Kromolice - Ostrow 1	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
132	Czarna - Polkowice 1	Kromolice - Plewiska 1	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
133	Czarna - Polkowice 1	Kromolice - Plewiska 1	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
134	Czarna - Polkowice 1	Lesniow - Mikulowa	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
135	Czarna - Polkowice 1	Lesniow - Zukowice	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
136	Czarna - Polkowice 1	Mikulowa - Polkowice 2	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
137	Czarna - Polkowice 1	Mikulowa - Polkowice 1	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
138	Czarna - Polkowice 1	Mikulowa AT1 220/400	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
139	Czarna - Polkowice 1	Mikulowa AT2 220/400	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
140	Czarna - Polkowice 1	Plewiska - Polkowice	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
141	Czarna - Polkowice 1	Polkowice - Leszno	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
142	Czarna - Polkowice 1	Polkowice AT3 220/400	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
143	Czarna - Polkowice 1	Zukowice - Polkowice	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
144	Czarna - Polkowice 2	-	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
145	Czarna - Polkowice 2	Czarna - Mikulowa	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
146	Czarna - Polkowice 2	Czarna - Pasikowice	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
147	Czarna - Polkowice 2	Czarna - Polkowice 1	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
148	Czarna - Polkowice 2	Kromolice - Ostrow 1	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
149	Czarna - Polkowice 2	Kromolice - Plewiska 1	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
150	Czarna - Polkowice 2	Kromolice - Plewiska 2	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
151	Czarna - Polkowice 2	Lesniow - Mikulowa	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
152	Czarna - Polkowice 2	Lesniow - Zukowice	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
153	Czarna - Polkowice 2	Mikulowa - Polkowice 1	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
154	Czarna - Polkowice 2	Mikulowa - Polkowice 2	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
155	Czarna - Polkowice 2	Mikulowa AT1 220/400	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
156	Czarna - Polkowice 2	Mikulowa AT2 220/400	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
157	Czarna - Polkowice 2	Plewiska - Polkowice	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
158	Czarna - Polkowice 2	Polkowice - Leszno	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
159	Czarna - Polkowice 2	Polkowice AT3 220/400	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
160	Czarna - Polkowice 2	Zukowice - Polkowice	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
161	Gorzow - Lesniow	-	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
162	Gorzow - Lesniow	Czarna - Mikulowa	3	14	25	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
163	Gorzow - Lesniow	Czarna - Pasikurowice	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
164	Gorzow - Lesniow	Czarna - Polkowice 1	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
165	Gorzow - Lesniow	Czarna - Polkowice 2	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
166	Gorzow - Lesniow	Gorzow - Krajnik	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
167	Gorzow - Lesniow	Krajnik - Plewiska	5	16	27	38	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
168	Gorzow - Lesniow	Kromolice - Ostrow 1	4	15	26	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
169	Gorzow - Lesniow	Kromolice - Plewiska 1	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
170	Gorzow - Lesniow	Kromolice - Plewiska 2	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
171	Gorzow - Lesniow	Lesniow - Mikulowa	3	14	25	37	48	59	70	3	14	25	37	48	59	70
172	Gorzow - Lesniow	Lesniow - Zukowice	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
173	Gorzow - Lesniow	Mikulowa - Polkowice 1	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
174	Gorzow - Lesniow	Mikulowa - Polkowice 2	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
175	Gorzow - Lesniow	Mikulowa AT1 220/400	3	14	25	37	48	59	70	4	15	26	37	48	59	70
176	Gorzow - Lesniow	Mikulowa AT2 220/400	3	14	25	37	48	59	70	4	15	26	37	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
177	Gorzow - Lesniow	Pasikowice - Ostrow	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
178	Gorzow - Lesniow	Polkowice AT3 220/400	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
179	Gorzow - Lesniow	Vierraden - Krajnik 1	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
180	Gorzow - Lesniow	Vierraden - Krajnik 2	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
181	Gorzow - Lesniow	Zukowice - Polkowice	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
182	Hagenwerder - Mikulowa 1	-	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
183	Hagenwerder - Mikulowa 1	Cebin - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
184	Hagenwerder - Mikulowa 1	Chrast - Hradec	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
185	Hagenwerder - Mikulowa 1	Chrast - Prestice	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
186	Hagenwerder - Mikulowa 1	Dresden Sued - Schmoelln 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
187	Hagenwerder - Mikulowa 1	Dresden Sued - Schmoelln 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
188	Hagenwerder - Mikulowa 1	Vierraden - Neuenhagen	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
189	Hagenwerder - Mikulowa 1	Vierraden - Pasewalk	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
190	Hagenwerder - Mikulowa 1	Hradec - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
191	Hagenwerder - Mikulowa 1	Hradec - Reporyje	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
192	Hagenwerder - Mikulowa 1	Vierraden - Krajnik 1	15	24	33	43	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
193	Hagenwerder - Mikulowa 1	Vierraden - Krajnik 2	15	24	33	43	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
194	Hagenwerder - Mikulowa 1	Mikulowa - Hagenwerder 2	20	28	37	45	53	62	70	9	19	29	40	50	60	70
195	Hagenwerder - Mikulowa 1	Remptendorf - Redwitz 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
196	Hagenwerder - Mikulowa 1	Remptendorf - Redwitz 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
197	Hagenwerder - Mikulowa 1	Rohrsdorf - Hradec 1	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
198	Hagenwerder - Mikulowa 1	Rohrsdorf - Hradec 2	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
199	Hagenwerder - Mikulowa 2	-	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
200	Hagenwerder - Mikulowa 2	Cebin - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
201	Hagenwerder - Mikulowa 2	Chrast - Hradec	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
202	Hagenwerder - Mikulowa 2	Chrast - Prestice	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
203	Hagenwerder - Mikulowa 2	Dresden Sued - Schmoelln 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
204	Hagenwerder - Mikulowa 2	Dresden Sued - Schmoelln 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
205	Hagenwerder - Mikulowa 2	Vierraden - Neuenhagen	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
206	Hagenwerder - Mikulowa 2	Vierraden - Pasewalk	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
207	Hagenwerder - Mikulowa 2	Hradec - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
208	Hagenwerder - Mikulowa 2	Hradec - Reporyje	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
209	Hagenwerder - Mikulowa 2	Vierraden - Krajnik 1	15	24	33	43	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
210	Hagenwerder - Mikulowa 2	Vierraden - Krajnik 2	15	24	33	43	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
211	Hagenwerder - Mikulowa 2	Mikulowa - Hagenwerder 1	20	28	37	45	53	62	70	9	19	29	40	50	60	70
212	Hagenwerder - Mikulowa 2	Remptendorf - Redwitz 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
213	Hagenwerder - Mikulowa 2	Remptendorf - Redwitz 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
214	Hagenwerder - Mikulowa 2	Rohrsdorf - Hradec 1	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
215	Hagenwerder - Mikulowa 2	Rohrsdorf - Hradec 2	12	22	31	41	51	60	70	6	17	27	38	49	59	70
216	Kopanina - Katowice	-	1	13	24	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
217	Kopanina - Katowice	Bujakow - Liskovec	2	13	25	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
218	Kopanina - Katowice	Dobrzen - Albrechtice	2	13	25	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
219	Kopanina - Katowice	Kopanina - Wielopole	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
220	Kopanina - Katowice	Lemesany - Krosno Iskrz 1	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
221	Kopanina - Katowice	Lemesany - Krosno Iskrz 2	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
222	Kopanina - Katowice	Wielopole - Nosovice	2	13	25	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
223	Kopanina - Liskovec	-	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
224	Kopanina - Liskovec	Bujakow - Byczyna	9	19	29	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
225	Kopanina - Liskovec	Bujakow - Liskovec	11	21	31	41	50	60	70	6	17	27	38	49	59	70
226	Kopanina - Liskovec	Dobrzen - Albrechtice	9	19	29	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
227	Kopanina - Liskovec	Kopanina - Katowice	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
228	Kopanina - Liskovec	Kopanina - Wielopole	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
229	Kopanina - Liskovec	Lemesany - Krosno Iskrz 1	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
230	Kopanina - Liskovec	Lemesany - Krosno Iskrz 2	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
231	Kopanina - Liskovec	Nosovice - Albrechtice	9	19	29	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
232	Kopanina - Liskovec	Nosovice - Prosenice	10	20	30	40	50	60	70	6	17	27	38	49	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
233	Kopanina - Liskovec	Varin - Nosovice	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
234	Kopanina - Liskovec	Wielopole - Nosovice	11	21	31	41	50	60	70	7	18	28	39	49	60	70
235	Krajnik - Gorzow	-	4	15	26	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
236	Krajnik - Gorzow	Czarna - Mikulowa	5	16	27	38	48	59	70	7	18	28	39	49	60	70
237	Krajnik - Gorzow	Czarna - Pasikurowice	3	14	25	37	48	59	70	7	18	28	39	49	60	70
238	Krajnik - Gorzow	Czarna - Polkowice 1	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
239	Krajnik - Gorzow	Czarna - Polkowice 2	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
240	Krajnik - Gorzow	Gorzow - Lesniow	3	14	25	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
241	Krajnik - Gorzow	Krajnik - Plewiska	8	18	29	39	49	60	70	6	17	27	38	49	59	70
242	Krajnik - Gorzow	Kromolice - Ostrow 1	5	16	27	38	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
243	Krajnik - Gorzow	Kromolice - Plewiska 1	5	16	27	38	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
244	Krajnik - Gorzow	Kromolice - Plewiska 2	5	16	27	38	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
245	Krajnik - Gorzow	Lesniow - Mikulowa	5	16	27	38	48	59	70	4	15	26	37	48	59	70
246	Krajnik - Gorzow	Lesniow - Zukowice	3	14	25	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
247	Krajnik - Gorzow	Mikulowa - Polkowice 1	4	15	26	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
248	Krajnik - Gorzow	Mikulowa - Polkowice 2	4	15	26	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
249	Krajnik - Gorzow	Mikulowa AT1 220/400	5	16	27	38	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
250	Krajnik - Gorzow	Mikulowa AT2 220/400	5	16	27	38	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
251	Krajnik - Gorzow	Pasikurowice - Ostrow	4	15	26	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
252	Krajnik - Gorzow	Polkowice AT3 220/400	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
253	Krajnik - Gorzow	Vierraden - Krajnik 1	5	16	27	38	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
254	Krajnik - Gorzow	Vierraden - Krajnik 2	5	16	27	38	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
255	Krajnik - Gorzow	Zukowice - Polkowice	4	15	26	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
256	Krajnik - Plewiska	-	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
257	Krajnik - Plewiska	Czarna - Mikulowa	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
258	Krajnik - Plewiska	Dunowo - Slupsk	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
259	Krajnik - Plewiska	Gorzow - Krajnik	7	18	28	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
260	Krajnik - Plewiska	Grudziadz - Plock	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
261	Krajnik - Plewiska	Vierraden - Krajnik 1	10	20	30	40	50	60	70	3	14	25	37	48	59	70
262	Krajnik - Plewiska	Vierraden - Krajnik 2	10	20	30	40	50	60	70	3	14	25	37	48	59	70
263	Krajnik AT2 220/400	-	5	16	27	38	48	59	70	3	14	25	37	48	59	70
264	Krajnik AT2 220/400	Czarna - Mikulowa	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
265	Krajnik AT2 220/400	Grudziadz - Plock	5	16	27	38	48	59	70	3	14	25	37	48	59	70
266	Krajnik AT2 220/400	Krajnik - Plewiska	4	15	26	37	48	59	70	4	15	26	37	48	59	70
267	Krajnik AT2 220/400	Krajnik AT3 220/400	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
268	Krajnik AT2 220/400	Vierraden - Krajnik 1	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
269	Krajnik AT2 220/400	Vierraden - Krajnik 2	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
270	Krajnik AT3 220/400	-	5	16	27	38	48	59	70	3	14	25	37	48	59	70
271	Krajnik AT3 220/400	Czarna - Mikulowa	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
272	Krajnik AT3 220/400	Grudziadz - Plock	5	16	27	38	48	59	70	3	14	25	37	48	59	70
273	Krajnik AT3 220/400	Krajnik - Plewiska	4	15	26	37	48	59	70	4	15	26	37	48	59	70
274	Krajnik AT3 220/400	Krajnik AT2 220/400	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
275	Krajnik AT3 220/400	Vierraden - Krajnik 1	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
276	Krajnik AT3 220/400	Vierraden - Krajnik 2	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
277	Kromolice - Ostrow 1	-	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
278	Kromolice - Ostrow 1	Czarna - Mikulowa	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
279	Kromolice - Ostrow 1	Czarna - Pasikurowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
280	Kromolice - Ostrow 1	Czarna - Polkowice 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
281	Kromolice - Ostrow 1	Czarna - Polkowice 2	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
282	Kromolice - Ostrow 1	Gorzow - Krajnik	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
283	Kromolice - Ostrow 1	Krajnik - Plewiska	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
284	Kromolice - Ostrow 1	Polkowice AT3 220/400	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
285	Kromolice - Ostrow 1	Vierraden - Krajnik 1	10	20	30	40	50	60	70	2	13	25	36	47	59	70
286	Kromolice - Ostrow 1	Vierraden - Krajnik 2	10	20	30	40	50	60	70	2	13	25	36	47	59	70
287	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	-	4	15	26	37	48	59	70	14	23	33	42	51	61	70
288	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	Dobrzen - Albrechtice	4	15	26	37	48	59	70	14	23	33	42	51	61	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
289	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	Nosovice - Albrechtice	4	15	26	37	48	59	70	15	24	33	43	52	61	70
290	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	Krosno Iskrzynia - Tarnow	7	18	28	39	49	60	70	24	32	39	47	55	62	70
291	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	Varin - Nosovice	4	15	26	37	48	59	70	16	25	34	43	52	61	70
292	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	Wielopole - Nosovice	4	15	26	37	48	59	70	14	23	33	42	51	61	70
293	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	Sp. Lemesany - Nova Ves	4	15	26	37	48	59	70	14	23	33	42	51	61	70
294	Krosno Iskrzynia - Tarnow	-	3	14	25	37	48	59	70	12	22	31	41	51	60	70
295	Krosno Iskrzynia - Tarnow	Dobrzeń - Albrechtice	3	14	25	37	48	59	70	12	22	31	41	51	60	70
296	Krosno Iskrzynia - Tarnow	Krosno Iskrzynia - Rzeszow	6	17	27	38	49	59	70	20	28	37	45	53	62	70
297	Krosno Iskrzynia - Tarnow	Nosovice - Albrechtice	3	14	25	37	48	59	70	12	22	31	41	51	60	70
298	Krosno Iskrzynia - Tarnow	Varin - Nosovice	3	14	25	37	48	59	70	14	23	33	42	51	61	70
299	Krosno Iskrzynia - Tarnow	Sp. Lemesany - Nova Ves	3	14	25	37	48	59	70	12	22	31	41	51	60	70
300	Krosno Iskrzynia - Tarnow	Wielopole - Nosovice	4	15	26	37	48	59	70	12	22	31	41	51	60	70
301	Lemesany - Krosno Iskrz 1	-	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
302	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Nosovice - Albrechtice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
303	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Chrast - Hradec	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
304	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Dobrzeń - Albrechtice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
305	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Hradec - Mirovka	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
306	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Hradec - Reporyje	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
307	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Lemesany - Krosno Iskrz 2	8	18	29	39	49	60	70	28	35	42	49	56	63	70
308	Lemesany - Krosno Iskrz 1	L.Mara - Sp.Nova Ves	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
309	Lemesany - Krosno Iskrz 1	L.Mara - Varin	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
310	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Lagisza - Tucznawa	5	16	27	38	48	59	70	16	25	34	43	52	61	70
311	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Cebin - Mirovka	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
312	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Varin - Nosovice	5	16	27	38	48	59	70	21	29	37	46	54	62	70
313	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Chrast - Prestice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
314	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Otrokovice - Prosenice	5	16	27	38	48	59	70	18	27	35	44	53	61	70
315	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Rohrsdorf - Hradec 1	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
316	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Rohrsdorf - Hradec 2	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
317	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Sucany - Varin	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
318	Lemesany - Krosno Iskrz 1	Wielopole - Nosovice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
319	Lemesany - Krosno Iskrz 2	-	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
320	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Cebin - Mirovka	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
321	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Chrast - Hradec	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
322	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Dobrzen - Albrechtice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
323	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Hradec - Mirovka	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
324	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Hradec - Reporyje	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
325	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Lemesany - Krosno Iskrz 1	8	18	29	39	49	60	70	28	35	42	49	56	63	70
326	Lemesany - Krosno Iskrz 2	L.Mara - Sp.Nova Ves	5	16	27	38	48	59	70	16	25	34	43	52	61	70
327	Lemesany - Krosno Iskrz 2	L.Mara - Varin	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
328	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Lagisza - Tucznawa	5	16	27	38	48	59	70	16	25	34	43	52	61	70
329	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Nosovice - Albrechtice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
330	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Varin - Nosovice	5	16	27	38	48	59	70	21	29	37	46	54	62	70
331	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Chrast - Prestice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
332	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Otrokovice - Prosenice	5	16	27	38	48	59	70	18	27	35	44	53	61	70
333	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Rohrsdorf - Hradec 1	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
334	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Rohrsdorf - Hradec 2	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
335	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Sucany - Varin	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
336	Lemesany - Krosno Iskrz 2	Wielopole - Nosovice	5	16	27	38	48	59	70	17	26	35	44	52	61	70
337	Lesniow - Mikulowa	-	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
338	Lesniow - Mikulowa	Cieplice - Mikulowa	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
339	Lesniow - Mikulowa	Czarna - Mikulowa	4	15	26	37	48	59	70	8	18	29	39	49	60	70
340	Lesniow - Mikulowa	Czarna - Pasikurowice	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
341	Lesniow - Mikulowa	Czarna - Polkowice 1	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
342	Lesniow - Mikulowa	Czarna - Polkowice 2	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
343	Lesniow - Mikulowa	Gorzow - Krajnik	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
344	Lesniow - Mikulowa	Krajnik - Plewiska	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
345	Lesniow - Mikulowa	Kromolice - Ostrow 1	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
346	Lesniow - Mikulowa	Kromolice - Plewiska 1	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
347	Lesniow - Mikulowa	Kromolice - Plewiska 2	2	13	25	36	47	59	70	5	16	27	38	48	59	70
348	Lesniow - Mikulowa	Lesniow - Zukowice	2	13	25	36	47	59	70	5	16	27	38	48	59	70
349	Lesniow - Mikulowa	Mikulowa - Polkowice 1	3	14	25	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
350	Lesniow - Mikulowa	Mikulowa - Polkowice 2	3	14	25	37	48	59	70	6	17	27	38	49	59	70
351	Lesniow - Mikulowa	Mikulowa - Swiebodzice 1	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
352	Lesniow - Mikulowa	Mikulowa - Swiebodzice 2	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
353	Lesniow - Mikulowa	Mikulowa AT1 220/400	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
354	Lesniow - Mikulowa	Mikulowa AT2 220/400	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
355	Lesniow - Mikulowa	Pasikowice - Ostrow	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
356	Lesniow - Mikulowa	Zukowice - Polkowice	3	14	25	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70
357	Lesniow - Mikulowa	Polkowice AT3 220/400	2	13	25	36	47	59	70	4	15	26	37	48	59	70
358	Lesniow - Mikulowa	Vierraden - Krajnik 1	2	13	25	36	47	59	70	5	16	27	38	48	59	70
359	Lesniow - Mikulowa	Vierraden - Krajnik 2	2	13	25	36	47	59	70	5	16	27	38	48	59	70
360	Lesniow - Zukowice	-	4	15	26	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
361	Lesniow - Zukowice	Cieplice - Mikulowa	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
362	Lesniow - Zukowice	Czarna - Mikulowa	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
363	Lesniow - Zukowice	Czarna - Pasikowice	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
364	Lesniow - Zukowice	Czarna - Polkowice 1	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
365	Lesniow - Zukowice	Czarna - Polkowice 2	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
366	Lesniow - Zukowice	Gorzow - Krajnik	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
367	Lesniow - Zukowice	Gorzow - Lesniow	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
368	Lesniow - Zukowice	Krajnik - Plewiska	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
369	Lesniow - Zukowice	Kromolice - Ostrow 1	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
370	Lesniow - Zukowice	Kromolice - Plewiska 1	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
371	Lesniow - Zukowice	Kromolice - Plewiska 2	6	17	27	38	49	59	70	1	13	24	36	47	59	70
372	Lesniow - Zukowice	Lesniow - Mikulowa	4	15	26	37	48	59	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
373	Lesniow - Zukowice	Mikulowa - Polkowice 1	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
374	Lesniow - Zukowice	Mikulowa - Polkowice 2	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
375	Lesniow - Zukowice	Mikulowa - Swiebodzice 1	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
376	Lesniow - Zukowice	Mikulowa - Swiebodzice 2	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
377	Lesniow - Zukowice	Mikulowa AT1 220/400	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
378	Lesniow - Zukowice	Mikulowa AT2 220/400	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
379	Lesniow - Zukowice	Pasikowice - Ostrow	4	15	26	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
380	Lesniow - Zukowice	Zukowice - Polkowice	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
381	Lesniow - Zukowice	Polkowice AT3 220/400	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
382	Mikulowa - Polkowice 2	-	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
383	Mikulowa - Polkowice 2	Cebin - Mirovka	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
384	Mikulowa - Polkowice 2	Chrast - Hradec	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
385	Mikulowa - Polkowice 2	Cieplice - Mikulowa	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
386	Mikulowa - Polkowice 2	Czarna - Mikulowa	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
387	Mikulowa - Polkowice 2	Czarna - Pasikowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
388	Mikulowa - Polkowice 2	Czarna - Polkowice 1	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
389	Mikulowa - Polkowice 2	Czarna - Polkowice 2	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
390	Mikulowa - Polkowice 2	Dresden Sued - Schmoelln 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
391	Mikulowa - Polkowice 2	Dresden Sued - Schmoelln 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
392	Mikulowa - Polkowice 2	Vierraden - Neuenhagen	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
393	Mikulowa - Polkowice 2	Vierraden - Pasewalk	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
394	Mikulowa - Polkowice 2	Gorzow - Krajnik	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
395	Mikulowa - Polkowice 2	Gorzow - Lesniow	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
396	Mikulowa - Polkowice 2	Hradec - Mirovka	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
397	Mikulowa - Polkowice 2	Hradec - Reporyje	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
398	Mikulowa - Polkowice 2	Krajnik - Plewiska	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
399	Mikulowa - Polkowice 2	Kromolice - Ostrow 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
400	Mikulowa - Polkowice 2	Kromolice - Plewiska 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
401	Mikulowa - Polkowice 2	Kromolice - Plewiska 2	8	18	29	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
402	Mikulowa - Polkowice 2	Lesniow - Mikulowa	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
403	Mikulowa - Polkowice 2	Lesniow - Zukowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
404	Mikulowa - Polkowice 2	Mikulowa - Polkowice 1	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
405	Mikulowa - Polkowice 2	Mikulowa - Swiebodzice 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
406	Mikulowa - Polkowice 2	Mikulowa - Swiebodzice 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
407	Mikulowa - Polkowice 2	Mikulowa AT1 220/400	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
408	Mikulowa - Polkowice 2	Mikulowa AT2 220/400	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
409	Mikulowa - Polkowice 2	Pasikowice - Ostrow	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
410	Mikulowa - Polkowice 2	Zukowice - Polkowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
411	Mikulowa - Polkowice 2	Polkowice AT3 220/400	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
412	Mikulowa - Polkowice 2	Chrast - Prestice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
413	Mikulowa - Polkowice 2	Remptendorf - Redwitz 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
414	Mikulowa - Polkowice 2	Remptendorf - Redwitz 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
415	Mikulowa - Polkowice 2	Rohrsdorf - Hradec 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
416	Mikulowa - Polkowice 2	Rohrsdorf - Hradec 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
417	Mikulowa - Polkowice 2	Vierraden - Krajnik 1	8	18	29	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
418	Mikulowa - Polkowice 2	Vierraden - Krajnik 2	8	18	29	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
419	Mikulowa - Polkowice 1	-	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
420	Mikulowa - Polkowice 1	Chrast - Hradec	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
421	Mikulowa - Polkowice 1	Cieplice - Mikulowa	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
422	Mikulowa - Polkowice 1	Czarna - Mikulowa	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
423	Mikulowa - Polkowice 1	Czarna - Pasikowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
424	Mikulowa - Polkowice 1	Czarna - Polkowice 1	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
425	Mikulowa - Polkowice 1	Czarna - Polkowice 2	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
426	Mikulowa - Polkowice 1	Dresden Sued - Schmoelln 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
427	Mikulowa - Polkowice 1	Dresden Sued - Schmoelln 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
428	Mikulowa - Polkowice 1	Vierraden - Neuenhagen	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
429	Mikulowa - Polkowice 1	Vierraden - Pasewalk	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
430	Mikulowa - Polkowice 1	Gorzow - Krajnik	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
431	Mikulowa - Polkowice 1	Gorzow - Lesniow	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
432	Mikulowa - Polkowice 1	Hradec - Mirovka	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
433	Mikulowa - Polkowice 1	Hradec - Reporyje	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
434	Mikulowa - Polkowice 1	Krajnik - Plewiska	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
435	Mikulowa - Polkowice 1	Kromolice - Ostrow 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
436	Mikulowa - Polkowice 1	Kromolice - Plewiska 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
437	Mikulowa - Polkowice 1	Kromolice - Plewiska 2	8	18	29	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
438	Mikulowa - Polkowice 1	Lesniow - Mikulowa	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
439	Mikulowa - Polkowice 1	Lesniow - Zukowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
440	Mikulowa - Polkowice 1	Mikulowa - Polkowice 2	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
441	Mikulowa - Polkowice 1	Mikulowa - Swiebodzice 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
442	Mikulowa - Polkowice 1	Mikulowa - Swiebodzice 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
443	Mikulowa - Polkowice 1	Mikulowa AT1 220/400	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
444	Mikulowa - Polkowice 1	Mikulowa AT2 220/400	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
445	Mikulowa - Polkowice 1	Cebin - Mirovka	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
446	Mikulowa - Polkowice 1	Pasikurowice - Ostrow	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
447	Mikulowa - Polkowice 1	Zukowice - Polkowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
448	Mikulowa - Polkowice 1	Polkowice AT3 220/400	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
449	Mikulowa - Polkowice 1	Chrast - Prestice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
450	Mikulowa - Polkowice 1	Remptendorf - Redwitz 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
451	Mikulowa - Polkowice 1	Remptendorf - Redwitz 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
452	Mikulowa - Polkowice 1	Rohrsdorf - Hradec 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
453	Mikulowa - Polkowice 1	Rohrsdorf - Hradec 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
454	Mikulowa - Polkowice 1	Vierraden - Krajnik 1	8	18	29	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
455	Mikulowa - Polkowice 1	Vierraden - Krajnik 2	8	18	29	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
456	Mikulowa - Swiebodzice 1	-	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
457	Mikulowa - Swiebodzice 1	Cebin - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
458	Mikulowa - Swiebodzice 1	Chrast - Hradec	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
459	Mikulowa - Swiebodzice 1	Chrast - Prestice	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
460	Mikulowa - Swiebodzice 1	Cieplice - Mikulowa	15	24	33	43	52	61	70	6	17	27	38	49	59	70
461	Mikulowa - Swiebodzice 1	Czarna - Mikulowa	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
462	Mikulowa - Swiebodzice 1	Czarna - Polkowice 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
463	Mikulowa - Swiebodzice 1	Czarna - Polkowice 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
464	Mikulowa - Swiebodzice 1	Dresden Sued - Schmoelln 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
465	Mikulowa - Swiebodzice 1	Dresden Sued - Schmoelln 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
466	Mikulowa - Swiebodzice 1	Vierraden - Neuenhagen	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
467	Mikulowa - Swiebodzice 1	Vierraden - Pasewalk	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
468	Mikulowa - Swiebodzice 1	Hradec - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
469	Mikulowa - Swiebodzice 1	Hradec - Reporyje	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
470	Mikulowa - Swiebodzice 1	Lesniow - Mikulowa	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
471	Mikulowa - Swiebodzice 1	Mikulowa - Polkowice 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
472	Mikulowa - Swiebodzice 1	Mikulowa - Polkowice 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
473	Mikulowa - Swiebodzice 1	Mikulowa - Swiebodzice 2	15	24	33	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
474	Mikulowa - Swiebodzice 1	Mikulowa AT1 220/400	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
475	Mikulowa - Swiebodzice 1	Mikulowa AT2 220/400	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
476	Mikulowa - Swiebodzice 1	Pasikurowice - Ostrow	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
477	Mikulowa - Swiebodzice 1	Polkowice AT3 220/400	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
478	Mikulowa - Swiebodzice 1	Remptendorf - Redwitz 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
479	Mikulowa - Swiebodzice 1	Remptendorf - Redwitz 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
480	Mikulowa - Swiebodzice 1	Rohrsdorf - Hradec 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
481	Mikulowa - Swiebodzice 1	Rohrsdorf - Hradec 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
482	Mikulowa - Swiebodzice 1	Swiebodzice - Wroclaw	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
483	Mikulowa - Swiebodzice 1	Swiebodzice AT3 220/400	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
484	Mikulowa - Swiebodzice 1	Vierraden - Krajnik 1	17	26	35	44	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
485	Mikulowa - Swiebodzice 1	Vierraden - Krajnik 2	17	26	35	44	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
486	Mikulowa - Swiebodzice 1	Wroclaw - Dobrzen	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
487	Mikulowa - Swiebodzice 2	-	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
488	Mikulowa - Swiebodzice 2	Cebin - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
489	Mikulowa - Swiebodzice 2	Chrast - Hradec	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
490	Mikulowa - Swiebodzice 2	Chrast - Prestice	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
491	Mikulowa - Swiebodzice 2	Cieplice - Mikulowa	15	24	33	43	52	61	70	6	17	27	38	49	59	70
492	Mikulowa - Swiebodzice 2	Czarna - Mikulowa	16	25	34	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
493	Mikulowa - Swiebodzice 2	Czarna - Polkowice 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
494	Mikulowa - Swiebodzice 2	Czarna - Polkowice 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
495	Mikulowa - Swiebodzice 2	Dresden Sued - Schmoelln 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
496	Mikulowa - Swiebodzice 2	Dresden Sued - Schmoelln 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
497	Mikulowa - Swiebodzice 2	Vierraden - Neuenhagen	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
498	Mikulowa - Swiebodzice 2	Vierraden - Pasewalk	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
499	Mikulowa - Swiebodzice 2	Hradec - Reporyje	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
500	Mikulowa - Swiebodzice 2	Lesniow - Mikulowa	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
501	Mikulowa - Swiebodzice 2	Mikulowa - Polkowice 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
502	Mikulowa - Swiebodzice 2	Mikulowa - Polkowice 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
503	Mikulowa - Swiebodzice 2	Mikulowa - Swiebodzice 1	15	24	33	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
504	Mikulowa - Swiebodzice 2	Mikulowa AT1 220/400	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
505	Mikulowa - Swiebodzice 2	Mikulowa AT2 220/400	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
506	Mikulowa - Swiebodzice 2	Hradec - Mirovka	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
507	Mikulowa - Swiebodzice 2	Pasikurowice - Ostrow	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
508	Mikulowa - Swiebodzice 2	Polkowice AT3 220/400	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
509	Mikulowa - Swiebodzice 2	Remptendorf - Redwitz 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
510	Mikulowa - Swiebodzice 2	Remptendorf - Redwitz 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
511	Mikulowa - Swiebodzice 2	Rohrsdorf - Hradec 1	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
512	Mikulowa - Swiebodzice 2	Rohrsdorf - Hradec 2	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
513	Mikulowa - Swiebodzice 2	Swiebodzice - Wroclaw	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
514	Mikulowa - Swiebodzice 2	Swiebodzice AT3 220/400	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
515	Mikulowa - Swiebodzice 2	Vierraden - Krajnik 1	17	26	35	44	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
516	Mikulowa - Swiebodzice 2	Vierraden - Krajnik 2	17	26	35	44	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
517	Mikulowa - Swiebodzice 2	Wroclaw - Dobrzen	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
518	Mikulowa AT1 220/400	-	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
519	Mikulowa AT1 220/400	Chrast - Hradec	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
520	Mikulowa AT1 220/400	Czarna - Mikulowa	13	23	32	42	51	61	70	29	36	43	50	56	63	70
521	Mikulowa AT1 220/400	Czarna - Pasikowice	11	21	31	41	50	60	70	22	30	38	46	54	62	70
522	Mikulowa AT1 220/400	Czarna - Polkowice 1	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
523	Mikulowa AT1 220/400	Czarna - Polkowice 2	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
524	Mikulowa AT1 220/400	Dresden Sued - Schmoelln 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
525	Mikulowa AT1 220/400	Dresden Sued - Schmoelln 2	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
526	Mikulowa AT1 220/400	Vierraden - Neuenhagen	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
527	Mikulowa AT1 220/400	Vierraden - Pasewalk	10	20	30	40	50	60	70	21	29	37	46	54	62	70
528	Mikulowa AT1 220/400	Hradec - Mirovka	10	20	30	40	50	60	70	22	30	38	46	54	62	70
529	Mikulowa AT1 220/400	Hradec - Reporyje	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
530	Mikulowa AT1 220/400	Rohrsdorf - Hradec 1	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
531	Mikulowa AT1 220/400	Rohrsdorf - Hradec 2	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
532	Mikulowa AT1 220/400	Krajnik - Plewiska	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
533	Mikulowa AT1 220/400	Kromolice - Ostrow 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
534	Mikulowa AT1 220/400	Kromolice - Plewiska 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
535	Mikulowa AT1 220/400	Kromolice - Plewiska 2	8	18	29	39	49	60	70	27	34	41	49	56	63	70
536	Mikulowa AT1 220/400	Mikulowa AT2 220/400	16	25	34	43	52	61	70	33	39	45	52	58	64	70
537	Mikulowa AT1 220/400	Cebin - Mirovka	10	20	30	40	50	60	70	22	30	38	46	54	62	70
538	Mikulowa AT1 220/400	Pasikowice - Ostrow	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
539	Mikulowa AT1 220/400	Polkowice AT3 220/400	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
540	Mikulowa AT1 220/400	Chrast - Prestice	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
541	Mikulowa AT1 220/400	Remptendorf - Redwitz 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
542	Mikulowa AT1 220/400	Remptendorf - Redwitz 2	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
543	Mikulowa AT1 220/400	Vierraden - Krajnik 1	8	18	29	39	49	60	70	27	34	41	49	56	63	70
544	Mikulowa AT1 220/400	Vierraden - Krajnik 2	8	18	29	39	49	60	70	27	34	41	49	56	63	70
545	Mikulowa AT2 220/400	-	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
546	Mikulowa AT2 220/400	Chrast - Hradec	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
547	Mikulowa AT2 220/400	Czarna - Mikulowa	13	23	32	42	51	61	70	29	36	43	50	56	63	70
548	Mikulowa AT2 220/400	Czarna - Pasikowice	10	20	30	40	50	60	70	22	30	38	46	54	62	70
549	Mikulowa AT2 220/400	Czarna - Polkowice 1	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
550	Mikulowa AT2 220/400	Czarna - Polkowice 2	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
551	Mikulowa AT2 220/400	Dresden Sued - Schmoelln 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
552	Mikulowa AT2 220/400	Dresden Sued - Schmoelln 2	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
553	Mikulowa AT2 220/400	Vierraden - Neuenhagen	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
554	Mikulowa AT2 220/400	Vierraden - Pasewalk	10	20	30	40	50	60	70	21	29	37	46	54	62	70
555	Mikulowa AT2 220/400	Hradec - Mirovka	10	20	30	40	50	60	70	22	30	38	46	54	62	70
556	Mikulowa AT2 220/400	Hradec - Reporyje	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
557	Mikulowa AT2 220/400	Rohrsdorf - Hradec 1	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
558	Mikulowa AT2 220/400	Rohrsdorf - Hradec 2	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
559	Mikulowa AT2 220/400	Krajnik - Plewiska	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
560	Mikulowa AT2 220/400	Kromolice - Ostrow 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
561	Mikulowa AT2 220/400	Kromolice - Plewiska 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
562	Mikulowa AT2 220/400	Kromolice - Plewiska 2	8	18	29	39	49	60	70	27	34	41	49	56	63	70
563	Mikulowa AT2 220/400	Mikulowa AT1 220/400	16	25	34	43	52	61	70	33	39	45	52	58	64	70
564	Mikulowa AT2 220/400	Cebin - Mirovka	10	20	30	40	50	60	70	22	30	38	46	54	62	70
565	Mikulowa AT2 220/400	Pasikowice - Ostrow	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
566	Mikulowa AT2 220/400	Polkowice AT3 220/400	8	18	29	39	49	60	70	18	27	35	44	53	61	70
567	Mikulowa AT2 220/400	Chrast - Prestice	10	20	30	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
568	Mikulowa AT2 220/400	Remptendorf - Redwitz 1	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
569	Mikulowa AT2 220/400	Remptendorf - Redwitz 2	9	19	29	40	50	60	70	20	28	37	45	53	62	70
570	Mikulowa AT2 220/400	Vierraden - Krajnik 1	8	18	29	39	49	60	70	27	34	41	49	56	63	70
571	Mikulowa AT2 220/400	Vierraden - Krajnik 2	8	18	29	39	49	60	70	27	34	41	49	56	63	70
572	Mikulowa PST1	-	14	23	33	42	51	61	70	7	18	28	39	49	60	70
573	Mikulowa PST1	Mikulowa - Hagenwerder 1	25	33	40	48	55	63	70	12	22	31	41	51	60	70
574	Mikulowa PST1	Vierraden - Krajnik 1	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
575	Mikulowa PST1	Vierraden - Krajnik 2	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
576	Mikulowa PST2	-	14	23	33	42	51	61	70	7	18	28	39	49	60	70
577	Mikulowa PST2	Mikulowa - Hagenwerder 1	25	33	40	48	55	63	70	12	22	31	41	51	60	70
578	Mikulowa PST2	Vierraden - Krajnik 1	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
579	Mikulowa PST2	Vierraden - Krajnik 2	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
580	Mikulowa PST3	-	15	24	33	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
581	Mikulowa PST3	Vierraden - Krajnik 1	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
582	Mikulowa PST3	Vierraden - Krajnik 2	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
583	Mikulowa PST3	Mikulowa - Hagenwerder 2	27	34	41	49	56	63	70	12	22	31	41	51	60	70
584	Mikulowa PST4	-	15	24	33	43	52	61	70	7	18	28	39	49	60	70
585	Mikulowa PST4	Vierraden - Krajnik 1	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
586	Mikulowa PST4	Vierraden - Krajnik 2	20	28	37	45	53	62	70	6	17	27	38	49	59	70
587	Mikulowa PST4	Mikulowa - Hagenwerder 2	27	34	41	49	56	63	70	12	22	31	41	51	60	70
588	Morzyczyn - Dunowo	-	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
589	Morzyczyn - Dunowo	Dunowo - Słupsk	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
590	Morzyczyn - Dunowo	Grudziadz - Plock	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
591	Morzyczyn - Dunowo	Krajnik - Morzyczyn	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
592	Morzyczyn - Dunowo	Krajnik - Plewiska	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
593	Nosovice - Wielopole	-	9	19	29	40	50	60	70	9	19	29	40	50	60	70
594	Nosovice - Wielopole	Dobrzen - Albrechtice	11	21	31	41	50	60	70	14	23	33	42	51	61	70
595	Nosovice - Wielopole	Chrast - Hradec	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
596	Nosovice - Wielopole	Dresden Sued - Schmoelln 1	9	19	29	40	50	60	70	9	19	29	40	50	60	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
597	Nosovice - Wielopole	Dresden Sued - Schmoelln 2	9	19	29	40	50	60	70	9	19	29	40	50	60	70
598	Nosovice - Wielopole	Hradec - Mirovka	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
599	Nosovice - Wielopole	Hradec - Reporyje	9	19	29	40	50	60	70	9	19	29	40	50	60	70
600	Nosovice - Wielopole	Lemesany - Krosno Iskrz 1	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
601	Nosovice - Wielopole	Lemesany - Krosno Iskrz 2	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
602	Nosovice - Wielopole	Lemesany - Vola	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
603	Nosovice - Wielopole	Liskovec - Prosenice 1	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
604	Nosovice - Wielopole	Liskovec - Prosenice 2	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
605	Nosovice - Wielopole	Cebin - Mirovka	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
606	Nosovice - Wielopole	Nosovice - Albrechtice	10	20	30	40	50	60	70	14	23	33	42	51	61	70
607	Nosovice - Wielopole	Chrast - Prestice	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
608	Nosovice - Wielopole	Remptendorf - Redwitz 1	9	19	29	40	50	60	70	9	19	29	40	50	60	70
609	Nosovice - Wielopole	Remptendorf - Redwitz 2	9	19	29	40	50	60	70	9	19	29	40	50	60	70
610	Nosovice - Wielopole	Rohrsdorf - Hradec 1	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
611	Nosovice - Wielopole	Rohrsdorf - Hradec 2	9	19	29	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
612	Nosovice - Wielopole	Varin - Nosovice	6	17	27	38	49	59	70	5	16	27	38	48	59	70
613	Nosovice - Wielopole	Rzeszow-Skawina and Tarnow-Skawina	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
614	Nosovice - Wielopole	Tucznowa-Skawina and Byczyna-Skawina	0	12	23	35	47	58	70	0	12	23	35	47	58	70
615	Plewiska - Kromolice 1	-	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
616	Plewiska - Kromolice 1	Czarna - Mikulowa	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
617	Plewiska - Kromolice 1	Dunowo - Slupsk	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
618	Plewiska - Kromolice 1	Gorzow - Krajnik	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
619	Plewiska - Kromolice 1	Grudziadz - Plock	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
620	Plewiska - Kromolice 1	Kromolice - Plewiska 2	8	18	29	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
621	Plewiska - Kromolice 1	Vierraden - Krajnik 1	4	15	26	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
622	Plewiska - Kromolice 1	Vierraden - Krajnik 2	4	15	26	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
623	Plewiska - Kromolice 2	-	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
624	Plewiska - Kromolice 2	Czarna - Mikulowa	4	15	26	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
625	Plewiska - Kromolice 2	Dunowo - Slupsk	4	15	26	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
626	Plewiska - Kromolice 2	Gorzow - Krajnik	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
627	Plewiska - Kromolice 2	Grudziadz - Plock	4	15	26	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
628	Plewiska - Kromolice 2	Kromolice - Plewiska 1	6	17	27	38	49	59	70	1	13	24	36	47	59	70
629	Plewiska - Kromolice 2	Vierraden - Krajnik 1	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
630	Plewiska - Kromolice 2	Vierraden - Krajnik 2	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
631	Polkowice - Leszno	-	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
632	Polkowice - Leszno	Czarna - Mikulowa	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
633	Polkowice - Leszno	Czarna - Pasikurowice	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
634	Polkowice - Leszno	Czarna - Polkowice 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
635	Polkowice - Leszno	Czarna - Polkowice 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
636	Polkowice - Leszno	Gorzow - Lesniow	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
637	Polkowice - Leszno	Krajnik - Plewiska	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
638	Polkowice - Leszno	Kromolice - Ostrow 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
639	Polkowice - Leszno	Kromolice - Plewiska 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
640	Polkowice - Leszno	Kromolice - Plewiska 2	9	19	29	40	50	60	70	3	14	25	37	48	59	70
641	Polkowice - Leszno	Lesniow - Mikulowa	8	18	29	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
642	Polkowice - Leszno	Lesniow - Zukowice	8	18	29	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
643	Polkowice - Leszno	Mikulowa - Polkowice 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
644	Polkowice - Leszno	Mikulowa - Polkowice 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
645	Polkowice - Leszno	Pasikurowice - Ostrow	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
646	Polkowice - Leszno	Plewiska - Leszno	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
647	Polkowice - Leszno	Plewiska - Polkowice	10	20	30	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
648	Polkowice - Leszno	Polkowice AT3 220/400	8	18	29	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
649	Polkowice - Leszno	Zukowice - Polkowice	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
650	Polkowice - Plewiska	-	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
651	Polkowice - Plewiska	Czarna - Mikulowa	8	18	29	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
652	Polkowice - Plewiska	Czarna - Pasikurowice	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
653	Polkowice - Plewiska	Czarna - Polkowice 1	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
654	Polkowice - Plewiska	Czarna - Polkowice 2	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
655	Polkowice - Plewiska	Gorzow - Lesniow	7	18	28	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
656	Polkowice - Plewiska	Krajnik - Plewiska	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
657	Polkowice - Plewiska	Kromolice - Ostrow 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
658	Polkowice - Plewiska	Kromolice - Plewiska 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
659	Polkowice - Plewiska	Kromolice - Plewiska 2	8	18	29	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
660	Polkowice - Plewiska	Lesniow - Mikulowa	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
661	Polkowice - Plewiska	Lesniow - Zukowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
662	Polkowice - Plewiska	Mikulowa - Polkowice 1	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
663	Polkowice - Plewiska	Mikulowa - Polkowice 2	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
664	Polkowice - Plewiska	Pasikowice - Ostrow	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
665	Polkowice - Plewiska	Plewiska - Leszno	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
666	Polkowice - Plewiska	Polkowice - Leszno	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
667	Polkowice - Plewiska	Polkowice AT3 220/400	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
668	Polkowice - Plewiska	Zukowice - Polkowice	7	18	28	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
669	Polkowice - Zukowice	-	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
670	Polkowice - Zukowice	Czarna - Mikulowa	2	13	25	36	47	59	70	3	14	25	37	48	59	70
671	Polkowice - Zukowice	Czarna - Pasikowice	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
672	Polkowice - Zukowice	Czarna - Polkowice 1	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
673	Polkowice - Zukowice	Czarna - Polkowice 2	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
674	Polkowice - Zukowice	Gorzow - Krajnik	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
675	Polkowice - Zukowice	Gorzow - Lesniow	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
676	Polkowice - Zukowice	Krajnik - Plewiska	1	13	24	36	47	59	70	3	14	25	37	48	59	70
677	Polkowice - Zukowice	Kromolice - Ostrow 1	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
678	Polkowice - Zukowice	Kromolice - Plewiska 1	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
679	Polkowice - Zukowice	Kromolice - Plewiska 2	0	12	23	35	47	58	70	3	14	25	37	48	59	70
680	Polkowice - Zukowice	Lesniow - Mikulowa	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
681	Polkowice - Zukowice	Lesniow - Zukowice	1	13	24	36	47	59	70	0	12	23	35	47	58	70
682	Polkowice - Zukowice	Mikulowa - Polkowice 1	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
683	Polkowice - Zukowice	Mikulowa - Polkowice 2	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
684	Polkowice - Zukowice	Mikulowa AT1 220/400	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
685	Polkowice - Zukowice	Mikulowa AT2 220/400	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
686	Polkowice - Zukowice	Pasikurowice - Ostrow	1	13	24	36	47	59	70	2	13	25	36	47	59	70
687	Polkowice - Zukowice	Polkowice AT3 220/400	0	12	23	35	47	58	70	1	13	24	36	47	59	70
688	Polkowice AT3 220/400	-	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
689	Polkowice AT3 220/400	Czarna - Mikulowa	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
690	Polkowice AT3 220/400	Czarna - Pasikurowice	3	14	25	37	48	59	70	7	18	28	39	49	60	70
691	Polkowice AT3 220/400	Czarna - Polkowice 1	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
692	Polkowice AT3 220/400	Czarna - Polkowice 2	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
693	Polkowice AT3 220/400	Kromolice - Ostrow 1	3	14	25	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
694	Polkowice AT3 220/400	Lesniow - Mikulowa	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
695	Polkowice AT3 220/400	Lesniow - Zukowice	1	13	24	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
696	Polkowice AT3 220/400	Mikulowa - Polkowice 1	1	13	24	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
697	Polkowice AT3 220/400	Mikulowa - Polkowice 2	1	13	24	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
698	Polkowice AT3 220/400	Mikulowa AT1 220/400	1	13	24	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
699	Polkowice AT3 220/400	Mikulowa AT2 220/400	1	13	24	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
700	Polkowice AT3 220/400	Plewiska - Polkowice	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
701	Polkowice AT3 220/400	Polkowice - Leszno	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
702	Polkowice AT3 220/400	Zukowice - Polkowice	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
703	Swiebodzice - Wroclaw	-	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
704	Swiebodzice - Wroclaw	Cieplice - Mikulowa	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
705	Swiebodzice - Wroclaw	Czarna - Mikulowa	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
706	Swiebodzice - Wroclaw	Czarna - Pasikurowice	13	23	32	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
707	Swiebodzice - Wroclaw	Czarna - Polkowice 1	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
708	Swiebodzice - Wroclaw	Czarna - Polkowice 2	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
709	Swiebodzice - Wroclaw	Krajnik - Plewiska	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
710	Swiebodzice - Wroclaw	Kromolice - Ostrow 1	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
711	Swiebodzice - Wroclaw	Kromolice - Plewiska 1	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
712	Swiebodzice - Wroclaw	Kromolice - Plewiska 2	14	23	33	42	51	61	70	3	14	25	37	48	59	70
713	Swiebodzice - Wroclaw	Mikulowa - Swiebodzice 1	8	18	29	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
714	Swiebodzice - Wroclaw	Mikulowa - Swiebodzice 2	8	18	29	39	49	60	70	3	14	25	37	48	59	70
715	Swiebodzice - Wroclaw	Pasikowice - Ostrow	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
716	Swiebodzice - Wroclaw	Polkowice AT3 220/400	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
717	Swiebodzice - Wroclaw	Swiebodzice AT3 220/400	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
718	Swiebodzice - Wroclaw	Wroclaw - Dobrzen	3	14	25	37	48	59	70	1	13	24	36	47	59	70
719	Swiebodzice AT3 220/400	-	10	20	30	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
720	Swiebodzice AT3 220/400	Cieplice - Mikulowa	9	19	29	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
721	Swiebodzice AT3 220/400	Czarna - Mikulowa	14	23	33	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
722	Swiebodzice AT3 220/400	Czarna - Pasikowice	14	23	33	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
723	Swiebodzice AT3 220/400	Czarna - Polkowice 1	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
724	Swiebodzice AT3 220/400	Czarna - Polkowice 2	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
725	Swiebodzice AT3 220/400	Krajnik - Plewiska	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
726	Swiebodzice AT3 220/400	Kromolice - Ostrow 1	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
727	Swiebodzice AT3 220/400	Kromolice - Plewiska 1	10	20	30	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
728	Swiebodzice AT3 220/400	Kromolice - Plewiska 2	15	24	33	43	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
729	Swiebodzice AT3 220/400	Mikulowa - Swiebodzice 1	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
730	Swiebodzice AT3 220/400	Mikulowa - Swiebodzice 2	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70
731	Swiebodzice AT3 220/400	Pasikowice - Ostrow	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
732	Swiebodzice AT3 220/400	Polkowice AT3 220/400	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
733	Swiebodzice AT3 220/400	Swiebodzice - Wroclaw	2	13	25	36	47	59	70	1	13	24	36	47	59	70
734	Swiebodzice AT3 220/400	Wroclaw - Dobrzen	4	15	26	37	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
735	Vierraden - Krajnik 1	-	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
736	Vierraden - Krajnik 1	Chrast - Hradec	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
737	Vierraden - Krajnik 1	Czarna - Mikulowa	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
738	Vierraden - Krajnik 1	Czarna - Polkowice 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
739	Vierraden - Krajnik 1	Czarna - Polkowice 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
740	Vierraden - Krajnik 1	Gorzow - Krajnik	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
741	Vierraden - Krajnik 1	Gorzow - Lesniow	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
742	Vierraden - Krajnik 1	Grudziadz - Plock	14	23	33	42	51	61	70	5	16	27	38	48	59	70
743	Vierraden - Krajnik 1	Hradec - Mirovka	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
744	Vierraden - Krajnik 1	Hradec - Reporyje	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
745	Vierraden - Krajnik 1	Rohrsdorf - Hradec 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
746	Vierraden - Krajnik 1	Krajnik - Plewiska	12	22	31	41	51	60	70	4	15	26	37	48	59	70
747	Vierraden - Krajnik 1	Kromolice - Ostrow 1	14	23	33	42	51	61	70	5	16	27	38	48	59	70
748	Vierraden - Krajnik 1	Kromolice - Plewiska 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
749	Vierraden - Krajnik 1	Kromolice - Plewiska 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
750	Vierraden - Krajnik 1	Lesniow - Mikulowa	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
751	Vierraden - Krajnik 1	Mikulowa - Hagenwerder 1	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
752	Vierraden - Krajnik 1	Mikulowa - Hagenwerder 2	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
753	Vierraden - Krajnik 1	Mikulowa - Polkowice 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
754	Vierraden - Krajnik 1	Mikulowa - Polkowice 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
755	Vierraden - Krajnik 1	Mikulowa AT1 220/400	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
756	Vierraden - Krajnik 1	Mikulowa AT2 220/400	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
757	Vierraden - Krajnik 1	Cebin - Mirovka	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
758	Vierraden - Krajnik 1	Polkowice AT3 220/400	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
759	Vierraden - Krajnik 1	Chrast - Prestice	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
760	Vierraden - Krajnik 1	Rohrsdorf - Hradec 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
761	Vierraden - Krajnik 1	Vierraden - Krajnik 2	29	36	43	50	56	63	70	9	19	29	40	50	60	70
762	Vierraden - Krajnik 2	-	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
763	Vierraden - Krajnik 2	Chrast - Hradec	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
764	Vierraden - Krajnik 2	Czarna - Mikulowa	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
765	Vierraden - Krajnik 2	Czarna - Polkowice 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
766	Vierraden - Krajnik 2	Czarna - Polkowice 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
767	Vierraden - Krajnik 2	Gorzow - Krajnik	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
768	Vierraden - Krajnik 2	Gorzow - Lesniow	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
769	Vierraden - Krajnik 2	Grudziadz - Plock	14	23	33	42	51	61	70	5	16	27	38	48	59	70
770	Vierraden - Krajnik 2	Hradec - Mirovka	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
771	Vierraden - Krajnik 2	Hradec - Reporyje	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
772	Vierraden - Krajnik 2	Rohrsdorf - Hradec 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
773	Vierraden - Krajnik 2	Krajnik - Plewiska	12	22	31	41	51	60	70	4	15	26	37	48	59	70
774	Vierraden - Krajnik 2	Kromolice - Ostrow 1	14	23	33	42	51	61	70	5	16	27	38	48	59	70
775	Vierraden - Krajnik 2	Kromolice - Plewiska 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
776	Vierraden - Krajnik 2	Kromolice - Plewiska 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
777	Vierraden - Krajnik 2	Lesniow - Mikulowa	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
778	Vierraden - Krajnik 2	Mikulowa - Hagenwerder 1	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
779	Vierraden - Krajnik 2	Mikulowa - Hagenwerder 2	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
780	Vierraden - Krajnik 2	Mikulowa - Polkowice 1	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
781	Vierraden - Krajnik 2	Mikulowa - Polkowice 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
782	Vierraden - Krajnik 2	Mikulowa AT1 220/400	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
783	Vierraden - Krajnik 2	Mikulowa AT2 220/400	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
784	Vierraden - Krajnik 2	Cebin - Mirovka	16	25	34	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
785	Vierraden - Krajnik 2	Polkowice AT3 220/400	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
786	Vierraden - Krajnik 2	Chrast - Prestice	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
787	Vierraden - Krajnik 2	Rohrsdorf - Hradec 2	15	24	33	43	52	61	70	5	16	27	38	48	59	70
788	Vierraden - Krajnik 2	Vierraden - Krajnik 1	29	36	43	50	56	63	70	9	19	29	40	50	60	70
789	Wielopole - Kopanina	-	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
790	Wielopole - Kopanina	Bujakow - Liskovec	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
791	Wielopole - Kopanina	Dobrzeń - Albrechtice	7	18	28	39	49	60	70	2	13	25	36	47	59	70
792	Wielopole - Kopanina	Kopanina - Katowice	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70

Lp.	Krytyczny element sieci skojarzony ze zdarzeniem losowym (element CNEC)		% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku zgodnym							% zdolności przesyłowej na elemencie CNE w kierunku przeciwnym						
	Krytyczny element sieci (CNE)	Zdarzenie losowe (Contingency)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	od 01.2026
793	Wielopole - Kopanina	Lemesany - Krosno Iskrz 1	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
794	Wielopole - Kopanina	Lemesany - Krosno Iskrz 2	6	17	27	38	49	59	70	2	13	25	36	47	59	70
795	Wielopole - Kopanina	Wielopole - Nosovice	6	17	27	38	49	59	70	3	14	25	37	48	59	70
796	Wroclaw - Dobrzen	-	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
797	Wroclaw - Dobrzen	Cieplice - Mikulowa	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
798	Wroclaw - Dobrzen	Czarna - Mikulowa	12	22	31	41	51	60	70	5	16	27	38	48	59	70
799	Wroclaw - Dobrzen	Czarna - Pasikowice	14	23	33	42	51	61	70	6	17	27	38	49	59	70
800	Wroclaw - Dobrzen	Czarna - Polkowice 1	10	20	30	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
801	Wroclaw - Dobrzen	Czarna - Polkowice 2	10	20	30	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
802	Wroclaw - Dobrzen	Krajnik - Plewiska	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
803	Wroclaw - Dobrzen	Kromolice - Ostrow 1	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
804	Wroclaw - Dobrzen	Kromolice - Plewiska 1	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
805	Wroclaw - Dobrzen	Kromolice - Plewiska 2	17	26	35	44	52	61	70	4	15	26	37	48	59	70
806	Wroclaw - Dobrzen	Mikulowa - Swiebodzice 1	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
807	Wroclaw - Dobrzen	Mikulowa - Swiebodzice 2	10	20	30	40	50	60	70	4	15	26	37	48	59	70
808	Wroclaw - Dobrzen	Pasikowice - Ostrow	11	21	31	41	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
809	Wroclaw - Dobrzen	Polkowice AT3 220/400	10	20	30	40	50	60	70	5	16	27	38	48	59	70
810	Wroclaw - Dobrzen	Swiebodzice - Wroclaw	5	16	27	38	48	59	70	2	13	25	36	47	59	70
811	Wroclaw - Dobrzen	Swiebodzice AT3 220/400	8	18	29	39	49	60	70	4	15	26	37	48	59	70