



KOMUNIKAT Nr 5/2021

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z dnia 25 sierpień 2021r. w sprawie **braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Golin** gmina Nowogródek Pomorski, zaopatrującego ok. 77 mieszkańców miejscowości Golin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 23.08.2021 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego –tj. bakterii grupy coli w wodzie.**

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski zarządzający wodociągiem publicznym Golin, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyzsza informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

mgr inż. Marzena Smolarek
specjalista zdrowia publicznego

25.08.2021r.

.....
/ data, podpis i pieczęć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/

