

HKN.600.519.2024.AŚ. 3541

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń - marzec 2024r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 537), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 00939.2024 z dnia 15.02.2024r.,
 - nr HKL 00942.2024 z dnia 15.02.2024r.,
 - nr BP/601/P/2024 z dnia 22.02.2024r.,
 - nr HKL 00938.2024 z dnia 7.03.2024r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr SB/04964/01/2024 z dnia 22.01.2024r.,
 - nr SB/19770/02/2024 z dnia 26.02.2024r.,
 - nr SB/29354/03/2024 z dnia 19.03.2024r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bartoszkówka.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 12.02.2024r. (miejsce pobrania próbki – Dom jednorodzinny, ul. Pałacowa 30, Grzegorzewice), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 00939.2024 z dnia 15.02.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 23.02.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr SB/19770/02/2024 z dnia 26.02.2024r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia ww. parametru mikrobiologicznego. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bartoszkówka w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grodzisku Mazowieckim


mgr Agnieszka Błędowska
Kierownik Sekcji Epidemiologii

WYSŁANO 02. KWI. 2024

01659

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 00939.2024 z dnia 15.02.2024r.,
2. Sprawozdanie nr HKL 00942.2024 z dnia 15.02.2024r.,
3. Sprawozdanie nr BP/601/P/2024 z dnia 22.02.2024r.,
4. Sprawozdanie nr HKL 00938.2024 z dnia 7.03.2024r.,
5. Sprawozdanie nr SB/04964/01/2024 z dnia 22.01.2024r.,
6. Sprawozdanie nr SB/19770/02/2024 z dnia 26.02.2024r.,
7. Sprawozdanie nr SB/29354/03/2024 z dnia 19.03.2024r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Spółdzielcza 105
96-320 Mszczonów
3. a/a HKN