



K O M U N I K A T Nr 19/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

zaopatrującego w wodę obiekty podmiotu leczniczego (szpital, stacja dializ)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 14.09.2023 r. wstępnymi wynikami badania wody próbki wody podawanej do sieci, pobranej w dniu 11.09.2023 r. z indywidualnego ujęcia wody Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą informuje, iż jakość wody podawanej z w/w ujęcia wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli).

W związku z powyższym w dniu 14.09.2023 r. Szpital został przełączony na sieć wodociągową miasta Kostrzyn nad Odrą, z której woda odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w ww. rozporządzeniu.

Woda może być bezpiecznie używana do spożycia jak również do celów higieniczno-sanitarnych.